



č.j.: ORRI/12098-17/surm ORRI/1770-2017

VYŘIZUJE: Marie Šurýová, DiS.
ODBOR: ORRI
TEL.: 412 356 222
DATUM: 24.03.2017
DAT. SCHR.: sdrbhgg

počet listů: 1
počet příloh: 0
počet listů příloh: 0

Vaše č.j.:

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

V zadávací dokumentaci jsou požadovány vchodové dveře s celkovým tepelným prostupem $U_d=1,2$. Vstupní dveře mají horší tepelný prostup, než-li okna. Standardně plastové vstupní dveře zasklené dvojsklem dosahují tepelného prostupu $U_d=1,4$. Abychom dosáhli požadovaného prostupu tepla, museli bychom dveře zasklít trojsklem. Požaduje zadavatel dodržet $U_d=1,2$, nebo je možné nabídnout vstupní dveře s tepelným prostupem $U_d=1,4$?

Odpověď:

Výplně otvorů jsou navrženy na doporučené hodnoty dle ČSN 73 0540-2, tj. $U=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$. Výpis oken a dveří obsahuje poznámku, že hlavním technickým parametrem je součinitel prostupu tepla celým výrobkem, počet skel a rám musí být přizpůsobeny. Tento parametr – tepelný prostup – je nutné dodržet.

Ing. Dagmar Mertlová
Vedoucí odboru regionální rozvoje a investic
Městský úřad Rumburk