



č.j.: ORRI/12764-17/surm ORRI/1770-2017

VYŘIZUJE: Marie Šurýová, DiS.
ODBOR: ORRI
TEL.: 412 356 222
DATUM: 29.03.2017
DAT. SCHR.: sdrbhgg

počet listů: 1
počet příloh: 0
počet listů příloh: 0

Vaše č.j.:

Vysvětlení/ Doplnění/ Změna zadávací dokumentace č. 2

Na základě kontrolní prohlídky, která proběhla dne 29.03.2017 od 10:00 hodin na místě plnění díla, tj. MŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk 2, poskytujeme informace o změně zadávací dokumentace:

Oprava Technické zprávy a Výpisu oken a dveří

1. Nadsvětlíky u třídlých oken nebudou rozděleny nalepovací lištou. Jde o pozice č. 04a, 04b, 04c, 06a, 06b, 07a, 07b.
2. Nalepovací lištou nebudou rozdělena okna pozice 08 a 09.
3. Pozice 05 – atypické okno bude vyrobeno plastové, celé okno min. $U=1,2W/m^2K$, 1x otevíravé, 1 x výklopné, se zachováním tvaru otvoru z pohledové vnější strany fasády domu.
4. Pozice D2 – dveře budou hliníkové, hnědé barvy, opatřeny samozavíracím systémem.
5. Dle výpisu oken a dveří pozice, které obsahují výklopné nadsvětlíky, nemusí být opatřeny pákovým systémem z podlahy, ale sníženou klikou pro snadné ovládání otevírání nadsvětlíku z běžné výšky člověka.

Jiří Pimpara
místostarosta města Rumburk