



č.j.: ORRI/8214-20/776-2020/surm

VYŘIZUJE: Marie Šurýová, DiS.
ODBOR: RRI
TEL.: 412 356 355
DATUM: 24.02.2020
DAT. SCHR.: sdrbhgg

počet listů: 1
počet příloh: 0
počet listů příloh: 0

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1

Na základě položených dotazů zadavatel poskytuje vysvětlení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „**Rekonstrukce střešní nástavby č.p. 18, 19 a 20, ul. Vrchlického, Rumburk**“.

Dotaz č. 1

V soupisu prací, položce č. 303 - nátěr stávajících ocelových ráků včetně přípravy podkladu - 1 soub - z položky není patrný rozsah požadované úpravy - žádáme o doplnění výměry nátěru stávajících ráků.

Odpověď:

Ze stávajících ocelových ráků nástavby budou ometeny nečistoty, odstraněn původní nesoudržný nátěr a odstraněna rez. Před provedením nátěru se povrch odmastí a následně se provede základní syntetický nátěr, poté syntetický antikorozi a syntetický krycí (email).

Plocha ocelových konstrukcí je 361,5 m².

Dotaz č. 2

V soupisu prací, položce. č.307 - ošetření stávajících dřevěných konstrukcí krovu sanačním postřikem - z položky není patrný rozsah sanačního postřiku (je to 1 m² nebo 1.000 m²?) - žádáme o doplnění výměry sanačních postřiků (alespoň orientačně).

Odpověď:

Jedná se o plochu 1225 m² dřevěných konstrukcí krovů (krokve, pozednice, vaznice a vazníků), které budou oprášeny a ošetřeny sanačním postřikem.

Dotaz č. 3

V soupisu prací, položce č. 201 - dodávka a montáž sněhového systémového zachytávače - severní fasáda (v celé délce) - dle vyjádření našeho dodavatele neexistuje systémový sněhový zachytávač do

živičné krytiny - žádáme o upřesnění typu systémového sněhového zachytávače do živičné krytiny včetně detailu způsobu kotvení. Má být sněhový zachytávač trubkový (kolika trubkový) nebo mřížový?

Odpověď:

Záchytný systém bude použit dvoutrubkový. Uchycení do nosné konstrukce bude použito totožné jako ukotvení nadokapového žlabu v detailu "D1- detail ukončení u okapu". OSB deska tl. 22 mm, uchycená na trámkách 130 x 130 mm v osově vzdálenosti 500 mm. Držák tyčových zachytávačů kotven až do stávajícího bednění.

Do ceny je nutné započítat celou tuto konstrukci.

V případě odkazů na konkrétní značky výrobků v projektové dokumentaci a soupisu prací je dodavatel oprávněn nabídnout jiný alternativní výrobek, který bude splňovat dané parametry.

Jiří Pimpara
místostarosta města Rumburk