



⊗ + ⊗ osvětlení a přístroje - demontovat

EB1/2,0kW - TUV ohřivač vody 5l / nad umyvadlem/CYKY 3Jx2,5 mm v liště LV

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI
2.01	CHODBA - SCHODIŠTĚ
2.02	PŘEDSÍŇ WC
2.03	WC - IMOBILNÍ

LEGENDA :

- ⊗ Signalizace - WC imobil - kontrolka a bzučák
- ⊗ Vypína č. č1
- ⊗ Zásuvka 230V/16A p.o.
- Vývod pro imob. ukončený krabicí 94\*94 IP44

⊗ Svítidlo zářivkové kruhové - 22W

ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE, RUMBURK STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY FYZIKY	
MÍSTO STAVBY RUMBURK, U NEMOCNICE 1132/5	KATASTR : RUMBURK, P.Č. 2903/2
STAVEBNÍK : MĚSTO RUMBURK	TELEFON 412356233
ZPRACOVATEL PD : ING. ARCH. LIBOR KRÁL	EMAIL : jmasopust@volny.cz
PROJEKTANT ELEKTRO : Jiří Masopust	TELEFON 777701760
STUPEŇ PD : DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	MĚŘÍTKO 1 : 50
DATUM : 01/2017	FORMÁT : 2 A4
NÁZEV ČÁSTI PD D 1.4 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB - ELEKTROINSTALACE	ČÍSLO : ZAKÁZKY 03/PS/16
NÁZEV VÝKRESU OSVĚTLENÍ WC pro imobilní - 2.NP	ČÍSLO : VÝKRESU 2