



č.j.: ORRI/41513-20/3231-2020/surm

VYŘIZUJE: Marie Šurýová, DiS.
ODBOR: RRI
TEL.: 412 356 355
DATUM: 16.11.2020
DAT. SCHR.: sdrbhgg

počet listů: 2
počet příloh: 2
počet listů příloh: 0

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Na základě nových položených dotazů, vztahujících se k zakázce „Centrum POKORUM“, zadavatel poskytuje jejich vysvětlení.

Dotaz č. 1

Žádám o bližší specifikaci: **Zdravotechnika – výkres kanalizace D.1.4.b.2**

č.4 - Neutralizační box

č.5 - Přečerpávací stanice

Odpověď:

Neutralizační box umožňuje neutralizaci kyselého kondenzátu z kondenzačních kotlů. Může být jedno zařízení s přečerpávací stanicí nebo použit neutralizační filtr a malý přečerpávací box. Zařízení je na výkrese D.1.4.b.1., detailnější výkres je přílohou č. 1.

Dotaz č. 2

Vytápění – doplnit schéma kotelny a bližší specifikaci zdroje vytápění

Odpověď:

Zdroj ÚT nespadá do kotlen (2x20 kW), zapojení je uvedeno v příloze č. 2.

Obecný popis:

2x kondenzační kotel s ekvitermní regulací se zapojením do kaskády

1x venkovní čidlo (pro ekvitermu)

1x komín pro kondenzační plynové kotle v provedení pro 2 kotle – zapojení, délky, úhly, výšky
komína – dle typu dodávek kotlů

1x expanzní nádoba – dle typu dodávek kotlů a radiátorů

1x soubor šroubení, filtrů, teploměrů, tlakoměru

2x samostatné jištění pro 2x samostatné zásuvky pro kotle (kabel CYKY-J 3x2,5mm²)

Jiří Pimpara v.r.

místostarosta města Rumburk

Přílohy:

1. Výkres neutralizačního boxu
2. Schéma zdroje ÚT