



č.j.: ORRI/42388-20/3231-2020/surm

VYŘIZUJE: Marie Šurýová, DiS.
ODBOR: RRI
TEL.: 412 356 355
DATUM: 23.11.2020
DAT. SCHR.: sdrbhgg

počet listů: 2
počet příloh: 1
počet listů příloh: 0

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Na základě položených dotazů, vztahujících se k zakázce „Centrum POKORUM“, zadavatel poskytuje jejich vysvětlení.

Dotaz č. 1

Položka č. 82 v listu SO 02.2.b Silnoproudá instalace:

82	M	345558844R	Úpravy v rozvaděči - VC pro TOTAL STOP, vypínací cívka, přejištění ovl.
----	---	------------	---

Žádáme o vysvětlení této položky a uvedení typu jističe, ke kterému má být doplněna vypínací cívka.

Odpověď:

Hlavní vypínač QM1 bude jistič s vypínací cívkou (VC), která se aktivuje tl., TOTAL STOP (pod sklem do 3 m od hlavního vstupu). Bude nutné k ovládací cívce zajistit napájení, a to buď kompaktní svorkou se skleněnou pojistkou T – 2A, nebo jističem 1/2A "B". Hlavní vypínač/jistič bude o řád vyšší předřazený jistič – bude ve funkci spínače.

Dotaz č. 2

Položka č. 84 v listu SO 02.2.b Silnoproudá instalace:

84	K	748121142	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní do dvou zdrojů
----	---	-----------	---

U této položky je uvedený chybný počet ks. Žádáme o opravu VV.

Odpověď:

Jedná se o administrativní chybu, v příloze je uveden upravený výkaz výměr.

Dotaz č. 3

Položka č. 8 v listu SO 02.2.c Slaboproudá instalace:

8	M	357118701R	Rozvaděč Data (skříň, 2x patch panel 24 port, zdroj, zásuvky, DVR, příslušenství,)
---	---	------------	---

a. Žádáme o uvedení parametrů záložního zdroje UPS.

- b. Žádáme o uvedení parametrů DVR. Dále žádáme o informaci, zda se počítá s připojením nějakých stávajících kamer do DVR.
- c. Žádáme o uvedení velikosti skříně rozvaděče.

Odpověď:

- a) Záložní zdroj UPS – min. 24 hod.
- b) DVR – týdenní záznam FIFO.
- c) Např. skříň š.=800 mm, v.=1200 mm, hl.= 600 mm, přední dveře otevíravé, neprosklené, krytí min. 30/00.

Zadavatel z důvodu poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 02.12.2020 do 13:00 hod.**

Jiří Pimpara
místostarosta města Rumburk

Přílohy:

- 1. Upravený výkaz výměr