


k.ú. Horní Jindřichov



VYSVĚTLIVKY :

- vedení veřejného osvětlení stávající
- stávající zemní vedení (NN, VN)
- stávající vrchní vedení VN
- stávající vrchní vedení NN (AlFe, závěsný kabel)
- plynovod (NTL, STL)
- kanalizace
- vodovodní řád
- sčítací vedení zemní
- sčítací vedení zemní, nezaměřené
- PB - sloup (betonový, dřevěný, mřížový)
- svítidlo veřejného osvětlení - PB Čez Distribuce, a.s.
- svítidlo veřejného osvětlení - sadový sloup

Podzemní zařízení jsou zakreslena informativně
na základě údajů poskytnutých vlastníkem
Núto dodržet prostorovou normu ČSN 73 6005.

NN: AC 3+PEN, 400/230V, 50Hz, TN - C
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí bude provedena
dle PNE 33 0000 - 1, na straně NN automatickým odpojením
od zdroje použitím nadproudových jističích prvků v síti TN - C

Město:	Lučivka	Autorem:	Tomáš Kala	Změny, poz:	R 01
Projektant:	Lučivka	Provoz, zápis:	-		
Kvalita:	Lučivka	Č. státní jistoty:	5-4333-1		
Číslo:	8/2023	Č. státní jistoty:	5-4333-1		
Supl:	Provoz	Forma:	5 x A4		
Název stavby / objektu:					Investor:
ENPRO Energo					město Rumburk
ENPRO Energo s.r.o.					Č. výk:
Sokolova 137/43, 137 01, Rumburk, Mladá Boleslav					3
Název výkresu:					
VO Horní Jindřichov, Větna, Záhní					
Sávací stav VO					