



č.j.: ORRI/14276-21/1832-2021/surm

VYŘIZUJE: Marie Šurýová, DiS.
ODBOR: RRI
TEL.: 412 356 355
DATUM: 20.04.2021
DAT. SCHR.: sdrbhgg

počet listů: 1
počet příloh: 0
počet listů příloh: 0

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Na základě položeného dotazu, vztahujícího se k zakázce „**Přestavba vstupního schodiště – Městský úřad Rumburk**“, zadavatel poskytuje vysvětlení.

Dotaz č. 1

V projektové dokumentaci a výkazu výměr k výše uvedené zakázce není uvažována pod dlažbu na žebet. desce žádná hydroizolační vrstva.

Máme obavu, že vlivem vlhkosti procházející přes spáry dlažby může docházet k postupné degradaci betonové konstrukce schodiště a dovést ji do stavu v jaké je v současné době.

Prosíme o ujištění, že hydroizolační vrstva není z pohledu projektanta nutná, v opačném případě o doplnění do VV.

Odpověď:

Hydroizolační vrstva není nutná, při výstavbě bude aplikován beton pro venkovní použití C30/37 XC4 XF2, který odolává povětrnostním vlivům. Vložením hydroizolační vrstvy by mohlo dojít k problémům se soudržností.

V souvislosti s dobou k vypracování odpovědi na výše uvedený dotaz zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **3.5.2021 do 13:00 hod.**

Jiří Pimpara
místostarosta města Rumburk