



č.j.: ORRI/47976-21/5969-2021/surm

VYŘIZUJE: Marie Šurýová, DiS.
ODBOR: RRI
TEL.: 412 356 355
DATUM: 07.12.2021
DAT. SCHR.: sdrbhgg

počet listů: 2
počet příloh: 0
počet listů příloh: 0

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Na základě položených dotazů, vztahujících se k zakázce „**Policové regály pro spisovnu Městského úřadu Rumburk**“, zadavatel poskytuje jejich vysvětlení.

Dotaz č. 1

Je možné kotvit do podlahy a do sádrokartonových zdí? Pokud ne, musí být regály mezi sebou provázány v uličkách?

Odpověď:

Regály je možno kotvit do podlahy a do obvodových zdí (u oken).

Dotaz č. 2

Poměr ukládaného zboží. Teď jsou regály hloubky 350 mm, ale na místě jsme se dozvěděli, že se do regálů budou ukládat šanony (hl 300mm) nebo archivní krabice (hl 400mm). Je možné upravit hloubku regálů na šanony na 300 mm a pro archivační krabice na 400 mm?

Odpověď:

Archivační krabice, které se používají na úřadě, mají hloubku 350 mm. Hloubka regálů tedy zůstane na 350 mm.

Dotaz č. 3

Jaká může být minimální šířka uličky? Hasiči mají požadavek na minimální šířku uličky 600 mm.

Odpověď:

Minimální šířka uličky bude 80 cm.

Dotaz č. 4

Jaké je maximální zatížení podlahy?

Odpověď:

Maximální zatížení je 15,79 kN/m².

Zadavatel z důvodu poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 15.12.2021 do 10:00 hod.**

Ing. Lumír Kus
starosta města Rumburk