

Akce: Most ev.č.19 ul. Sukova, Rumburk
Věc: Záznam ze vstupního jednání s investorem
Objekty: SO 201 Most přes Pstružný potok u koupaliště

Místo: Městský úřad Rumburk, tř. 9. května 1366/48
Čas: 9.9.2019, 12:00

Přítomni:

Bc.Libor Šimeček (město Rumburk)
Bc. Jiří Tillner (město Rumburk)
Ing.Tomáš Humpal (p.k.VANER s.r.o.)

Jednání bylo svoláno za účelem potvrzení vstupních předpokladů a podmínek investora k řešení mostu. Most sestává z několika částí, deska na výtoku, střední původní klenbová část a navazující novější zaklopení monolitickou deskou. Přístup pod most je problematický s ohledem na nízkou volnou výšku podhledu nade dnem a navíc je koryto potoka pod mostem lomené minimálně 2x do jakéhosi Z. Výtoková desková a střední klenbová část se nachází na pozemku města, zaklopení na vtoku pod parkovištěm je na soukromém pozemku.

Při jednání bylo dohodnuto následující:

- V projektu bude řešena pouze část na pozemku investora, tedy pouze klenba a rozšíření na výtoku. Do zaklopení deskou na cizím pozemku nebude stavebně zasahováno.
- S ohledem na stav konstrukce, menší průtočný profil i problematický přístup pro opravu se investor i projektant přiklání k úplné náhradě mostu novou konstrukcí. Průtočný profil přitom bude maximalizován s respektováním šířky vtokového zaklopení. Předpokládá se monolitický otevřený stěnodeskový rám.
- Pokud se investorovi podaří dořešit majetkoprávní vztahy, bude oprava zaklopení následovat v dalších letech, nová část navázání umožní.
- Zaměření pod mostem bude provedeno v maximálně možném rozsahu s ohledem na přístup tak, aby bylo možné minimálně určit přesnou polohu prvního lomu a směr zaklopení. Po demolici klenby bude možné opěra i podhled zaklopení doměřit.
- Při stavbě se předpokládá využití zaklopené části na vtoku jako objízdná trasa.

V Liberci dne 9.9.2019

Zaznamenal: ing. Tomáš Humpal

**DISTRIBUCE****ZÁPIS****o vytyčení podzemního zařízení distribuční
soustavy ve správě ČEZ Distribuce, a. s.****Zápis č.****PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (dále jen PDS)****ČEZ Distribuce, a. s.**

se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz |
Kontaktní bezplatná linka ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace) | IČ 24729035 |
DIČ CZ24729035 | zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí n. Lab., sp. zn. B 2145 | za níž jejím jménem jedná
společnost ČEZ Distribuční služby, s.r.o. | Riegrovo náměstí 1493/3, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové |
IČ 26871823 | DIČ CZ26871823 | zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 32437
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 |

DNE

15. 11. 2019

BYLO VYTYČENO PODZEMNÍ VEDENÍ V KATASTRU MĚSTA/OBCE:**OBEC**

RUMBURK,

ULICE

BARVÍŘSKÁ, SUKOVÁ

JINÉ URČENÍ MÍSTA VYTYČENÍ

U č.p. 566, U KOUPALIŠTĚ

VYTYČENÍ BYLO PROVEDENO V KABELOVÉM ÚSEKU

NN

☒ POMOCÍ HLEDAČE KABELŮ A SITUAČNÍHO PLÁNU☒ DLE DOSTUPNÝCH PODKLADŮ Z GIS**NA ZÁKLADĚ OBJEDNÁVKY Č.****ZE DNE****PRO STAVBU, AKCI**

REKONSTRUKCE MOSTU M19, M24

SUBJEKT (DÁLE JEN OBJEDNATEL):

P.K. VÁNEK s.r.o.

ULICE, OSADA

V HORKÁCH 181/1

Č.P. / Č.OR.**OBEC / MÍSTNÍ ČÁST**

LIBEREC

PSČ**DATUM NAROZENÍ / IČ****ODPOVĚDNÁ OSOBA**

HUMPAL

TELEFON

728 223089

Vytyčení bylo provedeno na základě žádosti Vyjádření o existenci podzemních silových vedení ve správě PDS ze dne _____
vydaného pod zn. _____.

Vytyčení bylo provedeno ve všech místech možného ohrožení zařízení PDS jím pověřeným pracovníkem a označeno barvou. Vytyčení bylo provedeno dle požadavků pracovníků objednatele, kteří si vyznačenou trasu přeznačili kolkky / ORANŽOVÁ barvou¹⁾. PDS neodpovídá za stav dodatečného označení a případné přemístění těchto kolků. V případě nejasné trasy kabelového vedení budou v místech označených na situačním záznamu provedeny se zvýšenou opatrností ručně vykopané sondy k upřesnění umístění kabelů.

Vytyčený kabel je chráněn ochranným pásmem ve smyslu § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), v platném znění. Ve vytyčeném úseku se může nacházet uzemňovací soustava nebo spojka, které jsou součástí kabelového rozvodu a nesmí být s nimi bez vědomí PDS jakkoliv manipulováno.

Přílohou je / není²⁾ situační záznam vytyčeného zařízení (včetně okótování trasy kabelů), který pořídil objednatel – zástupce PDS s ohledem na to, zda je to na základě pevných bodů v okolí vytyčované trasy možné.

¹⁾ Nehodící se škrtně a případně se vyplní barva, kterou je trasa kabelu v terénu vyznačena.

²⁾ Nehodící se škrtně.

VYTYČENÍ PROVEDL

JOSEF HERESK

800 850 860

DNE

15. 11. 2019

JMÉNO, PŘÍJMENÍ, FUNKCE, TELEFON

ELEKTROMONTÉR

PODMÍNKY PRO ČINNOST V OCHRANNÉM PÁSMU PODZEMNÍHO ZAŘÍZENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY:

- 1) Objednatel prokazatelně seznámí s polohou podzemního vedení pracovníky, kteří přijdou s vedením do styku a upozorní na možnou odchylku uložení vedení. Před zahájením stavby určí odpovědnou osobu jako dozor nad dodržováním bezpečnostních předpisů, vydaných pro práci v blízkosti elektrického zařízení pod napětím. Tato osoba musí být prokazatelně seznámena ČSN EN 50110-1.
- 2) Objednatel není oprávněn užít k provádění zemních prací mechanismy (hlubiče, bagry apod.) v prostoru 1 m na každou stranu od osy krajního kabelu, ve vzdálenosti 1–2 m na každou stranu od osy krajního kabelu je oprávněn užít mechanismy pouze po předchozím ověření přesné polohy kabelu pomocí ručně vykopaných sond.
- 3) Podkopané kabely a spojky budou podloženy a podchyceny tak, aby byla zajištěna ochrana proti mechanickému poškození a zemina pod podložkou musí být řádně udusaná. Obnažené kabely budou přikryty pevnou mechanickou zábranou (např. dřevěné korýtko) proti pádu volných předmětů a poškození třetí osobou. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů zajistí objednatel přítomnost odpovědného pracovníka PDS a požádá o uvedení kabelu do beznapěťového stavu. V případech, kdy bude docházet k omezení dodávky elektřiny zákazníkům na dobu delší než 20 min., je objednatel povinen požádat PDS o vypnutí a zajištění zařízení alespoň 40 dnů předem.
- 4) Obnažení nevytyčených energetických zařízení objednatel okamžitě ohlásí na Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860 (nepřetržitá služba) a s pokračováním prací vyčká až do obdržení dalších dispozic. Všechny odkryté kabely označí výstražnými tabulkami podle ČSN ISO 3864 a zamezí k nim přístup. Na toto telefonní číslo okamžitě ohlásí každé poškození vedení, poškození ochranného krytí kabelů nebo uzemnění, a to i v případě, že nedojde k bezprostřední poruše nebo přerušení dodávky elektřiny.
- 5) Před zakrytím obnaženého kabelu vyzve objednatel ke kontrole odpovědného pracovníka PDS. Kontrola musí být domluvena předem při vytyčování kabelů ve správě PDS. Pracovník PDS provede kontrolu stavu kabelového vedení, zjištění viditelného poškození, dodržení původní trasy vedení a použití odpovídající technologie uložení zařízení PDS dle ČSN 33 2000-5-52. Pověřená osoba dá písemný souhlas k zasypání kabelů, nebo v případě zjištění závad bude stanoven způsob a termín odstranění závad. Bez tohoto zápisu nesmí být kabely zakryty.
- 6) V případě vzniku škody či úrazu provozem elektrického vedení nebude objednatel uplatňovat vůči PDS náhradu.
- 7) Na vytyčenou trasu podzemního vedení nebude uskládán stavební materiál, zemina a nebude prováděna žádná činnost, která by znemožňovala přístup ke kabelovému vedení nebo ohrožovala plynulost a bezpečnost jeho provozu. Přejezdy těžkými vozidly musí být upraveny podle pokynů PDS. V ochranném pásmu zařízení se zároveň nesmí snižovat nebo zvyšovat konečná vrstva zeminy nad kabelem bez souhlasu PDS.
- 8) Nedodržení těchto podmínek je porušení právní povinnosti a objednatel se vystavuje právnímu postihu dle zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), v platném znění.
- 9) Veškeré náklady spojené s uvedenými podmínkami hradí investor (objednatel) stavby.
- 10) V případě zničení nebo vytrhání vytyčovací kolíků, nebo v případě zahájení zemních prací v místě určení později než do 1 měsíce od provedení vytyčení, je objednatel povinen přizvat zástupce PDS k opětnému určení polohy kabelu.
- 11) Investor odpovídá 36 měsíců za případné poškození zařízení PDS v místech souběhu a křížení se stavbou.
- 12) Další podmínky:

S TĚMITO PODMÍNKAMI BYL SEZNÁMEN A VYTYČENOU TRASU KABELU PŘEVZAL

Objednatel zajistí ochranu zařízení PDS v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb., příslušnými ČSN (především ČSN 33 2000-5-52 „Výběr a stavba elektrických zařízení“, ČSN 736005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“), PNE a příloženými podmínkami tak, aby během stavební činnosti, ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení PDS, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení PDS během stavby i po jejím dokončení zajistí sám, nebo u svých dodavatelů především dodržováním podmínek pro činnost v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy PDS, které jsou nedílnou přílohou „Souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení DS PDS“ a na „Zápisu o vytyčení podzemního zřízení DS“. V případě, že objednatel bude provádět opravu svého zařízení, stavbu nebo jeho části pomocí třetí osoby, zavazuje se seznámit takovou osobu s těmito podmínkami a zavázat ji k jejich dodržování. Odpovědným subjektem ve vztahu k PDS je však nadále objednatel.

Objednatel prohlašuje, že vytyčení bylo provedeno podle jeho požadavků a to ve všech místech, kde může dojít k ohrožení podzemního silového vedení ve správě PDS.

ZA OBJEDNATELE

V KUMBUK DNE 15. 11. 2019
JMÉNO, PŘÍJMENÍ, FUNKCE
OBJEDNATEL KUMPAL

PODPIS (RAZÍTKO)



DISTRIBUCE

ŽÁDOST

o souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu elektrického vedení

PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (dále jen PDS)

ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ 24729035 | DIČ CZ24729035 | zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 | licence na distribuci elektřiny č. 121015583 | registrační číslo u OTE: 715 | info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz |

D

ŽADATEL

Ladislav Fuchs, Ing.

JMÉNO, PŘÍJMENÍ, TITUL / OBCHODNÍ FIRMA / NÁZEV

DATUM NAROZENÍ / IČ 498 95 508

DIČ CZ

ADRESA MÍSTA TRVALÉHO POBYTU / SÍDLA SPOLEČNOSTI

ULICE Wintrova

Č. P. / Č. O. 486/14

PSČ 46001

OBEC Liberec

MÍSTNÍ ČÁST Liberec 2

ZAPSANÁ V OR / ŽR VEDENÉM

SP. ZN.

ZASTOUPENÁ

TELEFON 602437498

E-MAIL Ladislav.Fuchs@seznam.cz

INVESTOR (nevyplňujte, je-li žadatel zároveň investor) Město Rumburk

JMÉNO, PŘÍJMENÍ, TITUL / OBCHODNÍ FIRMA / NÁZEV

DATUM NAROZENÍ / IČ 00261602

DIČ CZ

ADRESA MÍSTA TRVALÉHO POBYTU / SÍDLA SPOLEČNOSTI

ULICE tř. 9. května

Č. P. / Č. O. 1366/48

PSČ 40801

OBEC Liberec

MÍSTNÍ ČÁST Rumburk

ZAPSANÁ V OR / ŽR VEDENÉM

SP. ZN.

ZASTOUPENÁ Bc.Libor Šimeček

TELEFON 412356346

E-MAIL epodatelna@rumburk.cz

ZASÍLACÍ ADRESA

☒ STEJNÁ JAKO ADRESA ŽADATELE

☐ STEJNÁ JAKO ADRESA INVESTORA

☐ JINÁ (vyplňte):

JMÉNO, PŘÍJMENÍ

ULICE

Č. P. / Č. O.

OBEC / MÍSTNÍ ČÁST

PSČ

ŽÁDOST Z DŮVODU (stručný popis činnosti nebo stavby s uvedením čísla dotčených parcel a katastrálních území)

Název akce: Most ev.č. 19 ul. Sukova, Rumburk

Jedná se o kompletní opravu mostu M 19 v ulici Sukova, obec Rumburk, přes Pstružný potok

OCHRANNÉ PÁSMO ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ (vyplňuje PDS)

ELEKTRICKÁ VEDENÍ (invent. číslo)

NAPĚTÍ (kV)

TYP (kabelové/vrchní)

DRUH (bez izolace/s izolací základní/závěsné kabelové)

ELEKTRICKÉ STANICE (invent. číslo)

NAPĚTÍ (kV)

TYP (zděná, stožárová, atd.)

ZAŘÍZENÍ BYLO POSTAVENO A ZPROVOZNĚNO ZA ÚČINNOSTI ZÁKONA Č.

☐ 79/57 Sb.

☐ 222/94 Sb.

☐ 458/00 Sb.

STANOVISKO PDS

☐ SOUHLASÍM

☐ NESOUHLASÍM *

* DŮVOD NESOUHLASU:

INFORMACE

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů naleznete na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz/gdpr, příp. mohou být subjektu údajů na základě žádosti PDS poskytnuty.

PŘÍLOHY

☐ KOPIE KATASTRÁLNÍ MAPY

s čitelným zákresem zařízení, staveb a jejich ochranných pásem či území s vyznačením kót vzdáleností od zařízení ČEZ Distribuce, a. s.

ZA ŽADATELE / INVESTORA

V Liberci

DNE 21.11.2019

JMÉNO, PŘÍJMENÍ, FUNKCE

Ladislav Fuchs

PODPIS (RAZÍTKO,

Vážený pan
Ing. Ladislav Fuchs
Wintrova 486/14
460 01 LIBEREC
Česká republika

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

 NAŠE ZNAČKA
1106369147

 VYŘIZUJE / LINKA
Dominik Valach / 800 850 860

 MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Děčín / 27.11.2019

Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy a vyjádření k předložené projektové dokumentaci, evidenční číslo: 1106369147.

Vážený pane,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 4. 11. 2019, ve které nás žádáte o vydání stanoviska ke stavbě a provádění souvisejících činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (dále jen „zařízení“) v našem majetku.

Ze zaslaných podkladů je zřejmé, že stavba:

1. Investor: Město Rumburk
2. Název stavby: „**Most ev.č. 19 ul. Sukova, Rumburk**“
3. Parc. číslo: 2008/3, dále dle PD Kat. území: Rumburk
4. Předložené podklady: projektová dokumentace, situace stavby
5. Číslo „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a. s.“: 0101165340

a s ní související činnosti zasahují do ochranných pásem zařízení:

1. Typ zařízení: podzemní vedení NN,
2. Název zařízení: Rumburk-provozní obec,

které je v majetku naší společnosti.

Sděluje Vám, že udělujeme **souhlas** s činnostmi zasahující do ochranného pásma předmětného el. zařízení.

Povoleny činnosti:

1 – stavební práce	2 – zemní práce	3 – kácení a prořez
4 – umístění stavby	5 – skladování hořlavín	6 – skladování výbušnin

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

1. Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.“, v daném zájmovém území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín – Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace) | e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

2. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 2000-5-52 a PNE 33 3302, PNE 34 1050.
3. Umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení bude prováděno podle projektové dokumentace vypracované firmou: VANER s.r.o., číslo zakázky: 19-09-045, datum: 12/2019.
4. V místě střetu kabelového vedení se stavbou bude stávající kabelové vedení zajištěno mechanickou ochranou proti poškození s přesahem 1 m na obě strany, např. dělené chráničky. Při velkém odkrytí kabelového vedení, bude toto vedení ve výkopu zajištěno mechanickou ochranou proti jeho poškození a přístupu k němu, dále po min. 1 m úsecích bude vyvěšeno. Stavba bude provedena dle dohodnutého řešení, dle situace po provedeném vytyčení dotčeného kabelového vedení. V případě instalace trubky v horní části koryta nesmí být snížen průtočný profil.
5. Projektovaná stavba nesmí znepřístupnit a omezit budoucí výměnu stávajícího energetického zařízení NN.
6. V technické zprávě projektové dokumentace, pro příslušné povolení stavby, bude požadovaná ochrana kabelového vedení popsána, zejména soulad se zákonnými požadavky na ochranné pásmo a požadavky prostorové normy ČSN 73 6005.
7. Před záhozem výkopu v místě střetu kabelového vedení (křížení a souběh) se stavbou požadujeme přivolat pracovníka ČEZ Distribuce, a.s. ke kontrole dodržení prostorové normy ČSN 736005 a výše uvedeného bodu č. 4 a 5. O tomto bude proveden písemný záznam.
8. **Za uvedených podmínek udělujeme souhlas k předložené projektové dokumentaci pro povolení stavby příslušným stavebním úřadem.**
9. Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.
10. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení.
11. Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
12. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
13. S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.

14. Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu.
15. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou tohoto souhlasu nebo uveřejněné na webovém portále ČEZ Distribuce, a.s.
16. Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společností.
17. Výjimka z ochranného pásma se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a. s. a Telco Pro Services, a. s.


Souhlas s prováděním činností související se zřízením (výstavbou) výše uvedené stavby končí dnem vydání kolaudačního rozhodnutí.

Provozovatel si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjistí, že podmínky stanovené v tomto „Souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy“ nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.

Tento souhlas pozbývá platnosti, nebude-li stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu a netýká se zajištění dodávky elektřiny pro danou stavbu, a nevztahuje k podmínkám uvedených ve Smlouvě o připojení na distribuční soustavu.

S pozdravem



 **DISTRIBUCE**
ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín - Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8, PSČ 405 02
IČO: 247 29 035

232

Ing. Vladimír Koten
vedoucí oddělení Správa energetického majetku Sítě Sever
ČEZ Distribuce, a. s.

Příloha:

- 1) Podmínky pro provádění činností v OP podzemních vedení

Podmínky pro provádění činností v OP jsou k dispozici na webportále ČEZ Distribuce, a.s.,
odkaz: <http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/formulare/cinnosti-v-ochrannych-pasmech.html>

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV vč. a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu (energetického nebo pro elektronickou komunikaci) kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302, PNE 34 1050.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení nebo podzemních zařízení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s vlastníkem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864. Odkryté zařízení sítě pro elektronickou komunikaci, či ochranné trubky musí být řádně zabezpečeno při práci i proti poškození nepovolanou osobou.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být zástupce vlastníka kabelu / ochranné trubky vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkryt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapiskovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození. Podkopané kabely sítě elektronické komunikace budou podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložením musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů stavebník včas vyzve přítomnosti pracovníka pověřeného společností ČEZ Distribuce, a. s.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. **Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.



Váš dopis zn.:
ze dne: 4. 11. 2019
Naše značka: O19690112098/UTPCUL/Se
Vyřizuje: Ing. Pavlína Sedlmaierová
Datová schránka: f7rf9ns
Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 16. 12. 2019

VANER s.r.o.
Ing. Tomáš Humpal
V Horkách 101/1
460 07 Liberec 9

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	„Most přes Pstružný potok u koupaliště“ k.ú. Rumburk
Účel vyjádření:	K předprojektové přípravě pro DSP, PDPS – předběžné vyjádření
Zájmové území:	Okres: Děčín
	Obec: Rumburk
	Část obce, ulice, č.p.: Rumburk, ul. Lesní, Sukova
	Katastrální území, parcelní číslo: Rumburk, p.p.č. 2008/1, 1981/1, 2008/3 a související (viz přílohu)
Žadatel:	VANER s.r.o.
Adresa, tel, e-mail	V Horkách 101/1, 460 07 Liberec 9 tel. +420 728 223 089, humpal@vaner.cz
Investor:	Město Rumburk
Adresa, tel., e-mail	Tř. 9. Května 1366/48, 408 01 Rumburk
Projektant:	VANER s.r.o.
Vlastník dotčené IS	SVS, a.s.
Předchozí vyjádření	Byly splněny podmínky předcházejících vyjádření a vydaných rozhodnutí ANO/NE – předchozí podmíněné vyjádření dosud nebylo vydáno
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Popis navrženého řešení:

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci mostu ev.č. M-19 přes Pstružný potok v k.ú. Rumburk, v křižovatce ulic Lesní a Sukova. Rekonstrukce mostu zasahuje do ochranného pásma vodovodního řádu OC DN/ID 500 a LT DN/ID 100 a do ochranného pásma budoucí kanalizační šyby, která je zde navržena v rámci připravované stavby DC 042 025.

K přeložené předprojektové přípravě Vám sdělujeme:

- Do projektové dokumentace požadujeme zpracovat rekonstrukci vodovodního řádu OC DN/ID 500, který se nachází pod rekonstruovaným korytem, a to od uzávěru (ID 592801) po lomový bod na vodovodním řádu umístěném pod chodníkem na p.p.č. 2880. Dále zrušení vodovodního řádu LT DN/ID 100 (ID 301649) umístěného pod korytem Pstružného potoka mezi ul. Sukova a Lesní. Pro sdělení bližších podmínek se obraťte na majitele vodohospodářského zařízení - Severočeskou vodárenskou společnost, a.s. v zastoupení provozního inspektora

Typ 20

strana 1 / 2

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451



Ing. Bischoffio (ondrej.bischoffi@svs.cz; tel.: +420 472 780 535) a Ing. Matunové (katerina.matunova@svs.cz; tel.: + 420 417 565 825, + 420 417 808 218).

- Upozorňujeme, že ve výše uvedeném zájmovém území se **připravuje realizace zařízení (DC 042 025 „Rumburk odstranění výústí DC 76 a DC77)**, které bude provozovat společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Předpokládaný termín realizace je rok 2021. **Požadujeme koordinaci s plánovanou rekonstrukcí mostu. Kontaktní osobou pro zprostředkování koordinace obou akcí je Bc. Pavla Kovalovská** (tel.: + 420 475 316 460, pavla.kovalovska@scvk.cz).

Upozorňujeme, že v zájmovém území **se nachází** zařízení provozovaná společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jejich ochranná nebo bezpečnostní pásma. Konkrétně se jedná o:

- vodovodní řady do DN 500
- kanalizační řady do DN 500
- výústní objekt

Skutečné umístění zařízení je nutno zjistit vytyčením přímo na místě, nejlépe před zahájením projektových prací. V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytyčení inspekční kamerou. Vytyčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na tel. 840 111 111; info@scvk.cz.

Toto stanovisko neslouží pro účely územního ani stavebního řízení. Jedná se o předběžné vyjádření k předprojektové přípravě. Projektovou dokumentaci doplněnou dle výše uvedených podmínek požadujeme předložit ke schválení.

Konečné stanovisko bude vydáno až po zapracování výše uvedených podmínek do projektové dokumentace.

Obecné technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Technické standardy vodohospodářských staveb Severočeské vodárenské společnosti a. s. jsou k dispozici na www.svs.cz. Obecné technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

260

Ing. Jiří Mudruška

manažer útvaru technicko-provozní činnosti OZ

Na vědomí: p. Štorek, Bc. Černovický, Bc. Kovalovská, Ing. Bischoffi, Ing. Matunová, Ing. Dolenská, p. Česnek (pouze elektronicky)

Příloha:

1. Situace a orientační zakres s vyznačeným zařízením provozovaným společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
2. Situace stavby z předprojektové přípravy

Typ 20

strana 2 / 2


Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Mesto/dátum: Bratislava / 2024		MOST EV.Č.19 UL. SUKOVA, RUMBURK	
Dátum: 2024			
Mesto/dátum: Bratislava / 2024		MESTO RUMBURK Iľ. v. kvárta 1366/48 408 01 Rumburk	
Mesto/dátum: Bratislava / 2024		SITUČNÍ VÝKRES	
Mesto/dátum: Bratislava / 2024		Dátum, List: 2024, List 1	
Mesto/dátum: Bratislava / 2024		Vytvorené: ING THOMPAL Zobrazené: ING THOMPAL Tlač: ING JAMER Inventa: MESTO RUMBURK Príloha: 1	
Mesto/dátum: Bratislava / 2024		KORDINÁCIJNÍ SITUÁCIJNÍ VÝKRES 408 01 RUMBURK 408 01 RUMBURK 408 01 RUMBURK	
Mesto/dátum: Bratislava / 2024		Adresa: 408 01 RUMBURK 408 01 RUMBURK 408 01 RUMBURK	

Akce: Most ev.č.19 ul. Sukova, Rumburk
Věc: Záznam z jednání ke koordinaci s objekty SVS
Objekty: SO 201 Most přes Pstružný potok u koupaliště

Místo: Městský úřad Rumburk, tř. 9. května 1366/48
Čas: 29.1.2020, 10:00

Přítomni:

Bc. Libor Šimeček (město Rumburk)
Bc. Jiří Tillner (město Rumburk)
Ing. Pavlína Sedlmajerová (SČVK)
Ing. Ondřej Bischoff (SVS)
Ing. Tomáš Humpal (p.k.VANER s.r.o.)

Jednání bylo svoláno za účelem koordinace stavby kanalizační šyby a řešení možné kolize s vedením vodovodu DN 500.

Při jednání bylo dohodnuto následující:

- Projekt kanalizační šyby bude realizován v rozsahu obou šachet a jejich propojení dle projektu. SVS tuto část vyčlení ze stavby kanalizace a včetně rozpočtu přiloží k projektu rekonstrukce mostu.
- Investor zahrne obě šachy i s propojením do soutěže na rekonstrukci mostu a s SVS dojde k finančnímu vyrovnání dle výkazu výměr realizované části kanalizační šyby.
- Projektant mostu doplní do dokumentace výše uvedené informace a z výkazu výměr vypustí chráničku kanalizační šyby. Půlenou chráničku na vodovodu DN 500 ve výkazu ponechá s provedením na příkaz TDS (dle skutečné polohy a hloubky vodovodu a dle finálního způsobu řešení případné budoucí přeložky vodovodu, který do doby realizace SVS upřesní)
- Zástupci správce připraví kladné vyjádření k projektu, které vydají obratem po doručení dokumentace v rámci IČ tak, aby se proces projednávání maximálně urychlil (investor předpokládá realizaci mostu ještě v roce 2020).

V Liberci dne 29.1.2020

Zaznamenal: ing. Tomáš Humpal