



Váš dopis zn.:  
ze dne: 19. 2. 2021  
Naše značka: O21690018999/UTPCUL/Ma  
Vyřizuje: **Hana Frčková**  
Datová schránka: **f7rf9ns**  
Telefon: 840 111 111  
Email: [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz)  
Datum: 25. 2. 2021

**ProProjekt s.r.o.**  
**Adéla Poláková**  
**Komenského 1173**  
**408 01 Rumburk**

### Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	Revitalizace sídliště V Podhájí, I. etapa – SO 106 –parkoviště k.ú. Rumburk
Účel vyjádření:	K dokumentaci pro území a stavební řízení
Zájmové území:	Okres: Děčín
	Obec: Rumburk
	Část obce, ulice, č.p.: Rumburk, ul. Polní
	Katastrální území, parcelní číslo: Rumburk, p.p.č. 2830/33, 2830/32, 2830/50, 1963/17, 830/170, 1963/21 a související (viz přílohu)
Žadatel:	ProProjekt s.r.o., Adéla Poláková
Adresa, tel., e-mail	Komenského 1173, 408 01 Rumburk, 412 332 317, <a href="mailto:polakova@proprojekt.cz">polakova@proprojekt.cz</a>
Investor:	Město Rumburk
Adresa, tel., e-mail	Tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
Projektant:	ProProjekt s.r.o., Pavel Janoušek
Vlastník dotčené IS	SVS
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	<b>Byly splněny podmínky předcházejících vyjádření a vydaných rozhodnutí ANO/NE – vyjádření o existenci sítí</b>
Platnost vyjádření:	<b>jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)</b>

#### Popis navrženého řešení:

Projektová dokumentace řeší stavbu parkoviště v ul. Lesní v Rumburku jako součást akce „Revitalizace sídliště V Podhájí, Rumburk“.

Jedná se o výstavbu nového parkoviště s napojením na místní komunikaci v ul. Lesní.

Na parkovišti bude celkem 26 parkovacích stání pro osobní vozidla a dvě stání pro tělesně postižené.

Parkoviště má jeden vjezd z místní komunikace v ulici Lesní, sloužící i jako výjezd. Šířka připojení sjezdu na komunikaci je 9,00m. Jízdní pás parkoviště má konstantní šířku 6,00m. Celkem bude na parkovišti 28 kolmých stání pro osobní vozidla o šířce 2,50m a 2,75 m o délce 5,00 m, stání určená tělesně postiženým mají šířku 2,80 m z důvodu společné manipulační plochy o šířce 1,20m mezi nimi.

Podél parkoviště jsou navrženy chodníky z betonové zámkové dlažby.

Odvodnění parkoviště je řešeno podélným a příčným sklonem. Vody z parkoviště se budou částečně vsakovat pod skladbu do podloží nebo odtečou do nové vpusti 500x500mm, následně se vsáknou v nové vsakovací jámě 2x1m o hloubce 1m.



**Při realizaci stavby dojde ke střetu se sítěmi ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

Toto stanovisko neobsahuje vyjádření k přeložkám stávající vodohospodářské infrastruktury. V případě, že předložená dokumentace obsahuje návrh přeložky, je na stavbu přeložky vydáno samostatné vyjádření.

S obsahem dokumentace pro územní a stavební řízení výše uvedené stavby **souhlasíme**  
za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- 1) Zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně nebo e-mailovou poštou oznámeno včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby.
- 2) **Před započítím prací požádá stavebník o vytýčení vodohospodářského zařízení. Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. je nutné objednat na tel. 840 111 111; [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz). Požadujeme součinnost s pracovníkem střediska vodovodů a kanalizací: za vodovody - p. Borgula - tel. 417 807 845, za kanalizace – p. Resler – 417 807 853.**
- 3) V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.
- 4) Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.
- 5) **Při realizaci inž. sítí požadujeme dodržení ČSN 736 005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a zákonů pro ukládání inž. sítí. Při umístění jakýchkoliv staveb, včetně oplocení (HUP, kiosky nn, opěrné zdi, pergoly) je nutné respektovat ochranné pásmo vodovodního řadu a kanalizační stoky dle zákona č. 274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích v platném znění.**
- 6) Jakákoliv změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.
- 7) V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
- 8) **Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení.**
- 9) **V případě, že dojde během stavebních prací ke změnám nivelet v tomto úseku, požadujeme zajistit úpravu výškového osazení ovládacích poklopů našeho zařízení.**

Technické standardy vodohospodářských staveb Severočeské vodárenské společnosti a. s. jsou k dispozici na [www.svs.cz](http://www.svs.cz). Obecné technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace jsou k dispozici na [www.scvk.cz](http://www.scvk.cz).

**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

154

Hana Frčková  
referent technickoprovozní činnosti

Příloha:

1. Situace a orientační zakres s vyznačeným zařízením provozovaným společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
2. Situace stavby z PD

