

# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Veřejná zakázka
<b>Revitalizace sídliště V Podhájí – II. etapa - SO106, SO406</b>

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen Zákon nebo ZZVZ)

<b>Druh zadávacího řízení</b>	Zjednodušené podlimitní řízení
<b>Rozsah veřejné zakázky</b>	Podlimitní
<b>Druh zakázky</b>	Stavební práce
<b>Předpokládaná hodnota zakázky</b>	<b>5 632 993Kč bez DPH</b>
<b>Adresa profilu zadavatele</b>	<a href="https://vzakazky.rumburk.cz/contract_display_874.html">https://vzakazky.rumburk.cz/contract_display_874.html</a>
<b>Datum zahájení řízení</b>	02. 02. 2023

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji EZAK, který je dostupný na <https://vzakazky.rumburk.cz/>



<b>Zadavatel:</b> <b>Město Rumburk</b> Tř. 9. května 1366/48 40801 Rumburk <b>IČO: 00261602</b>	
---	--

V Rumburku dne 16. 02. 2023

## ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s ustanovením § 98 odst. Zákona, tedy na základě písemné žádosti dodavatele, vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedeného zadávacího řízení.

## ZNĚNÍ ŽÁDOSTI

Dobrý den,

prosím o vysvětlení opěrné zdi ze žulových kvádrů, jedná se o výstavbu nové zídky?

Ve výkazu výměr chybí položky k této zdi, prosím o informaci, zda dodá materiál investor?

Prosím ještě o upřesnění umístění zábradlí, u nového pětistupňového schodiště a dále?

z výkresu není zřejmé umístění celého zábradlí. Děkuji moc

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č 1

Dobrý den,

K opěrné zdi uvádíme, že se jedná o výstavbu nové opěrné zdi. V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr je opěrná zeď uvedena pod položkami č. 39 (základ opěrné zdi), č. 40 (zdivo z pravidelných kamenů na maltu) a č. 41 (příplatek k cenám zdění za jednostranné lícování zdiva). Položka č. 40 je včetně dodávky materiálu (kamenných kvádrů).

Nové zábradlí opěrné zdi a schodiště bude osazeno na koruně nové opěrné zdi. Umístění zábradlí schodiště je patrné z výkresu č. D.1.1.2.c.5 – VÝKRES ZÁBRADLÍ KE SCHODIŠTI – Z1 a umístění „celého“ zábradlí je patrné z výkresu č. D.1.1.2.c.6 – VÝKRES ZÁBRADLÍ PODÉL CHODNÍKU – Z2.

**Vzhledem k tomu, že se jedná o vysvětlení=upřesnění zadávací dokumentace, které nerozšiřuje okruh možných dodavatelů, zadavatel neprodlužuje termín k podání nabídek.**

**PODPIS**

<u>Zadavatel:</u> <b>Město Rumburk</b> Tř. 9. května 1366/48 40801 Rumburk	
<b>IČO: 00261602</b>	