

TEXTOVÁ ČÁST

(Interní zakázkové číslo. P-317126)

Akce

**CENTRUM POKORUM
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
K OBJEKTU Č.P. 1094/27, K.Ú. RUMBURK
ST.P.Č. 649, K.Ú. RUMBURK**

VNITŘNÍ ROZVODY PLYNU

MĚSTO RUMBURK
TŘ. 9. KVĚTNA 1366/48, RUMBURK, 408 01

pare

1

Datum : 10.4.2018

Ing. Ota Pour
Chotovice 39
Tel: +420 607 817 502
E-mail: Ota.Pour@Seznam.cz



A	PRŮVODNÍ ZPRÁVA	
A.1.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	3
A.1.1.	Identifikace stavby	3
A.1.2.	Identifikace stavebníka	3
A.1.3.	Identifikace projektanta	3
A.2.	VSTUPNÍ PODKLADY	3
A.3.	ÚDAJE O ÚZEMÍ	3
A.4.	ÚDAJE O STAVBĚ	3
A.5.	ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ	3
B.	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	
B.1.	Popis území stavby	
B.2.	Celkový popis stavby	
B.2.1.	Účel užívání stavby	
B.2.2.	Urbanistické a architektonické řešení stavby	
B.2.3.	Provozní řešení a technologie výroby	
B.2.4.	Bezbariérové užívání stavby	
B.2.5.	Bezpečnost při užívání stavby	
B.2.6.	Základní charakteristika objektů	
B.2.7.	Základní charakteristika technických a technologických zařízení	
B.2.8.	Požárně bezpečnostní řešení	
B.2.9.	Zásady hospodaření s energiemi	
B.2.10.	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí	
B.2.11.	Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	
B.3.	Připojení na technickou infrastrukturu	
B.4.	Dopravní řešení	
B.5.	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	
B.6.	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	
B.7.	Ochrana obyvatelstva	
B.8.	Zásady organizace výstavby	
C.	SITUAČNÍ VÝKRESY	
C.1.	Situační výkres širších vztahů	
C.2.	Celkový situační výkres stavby	
C.3.	Situační výkres širších vztahů	
C.4.	Katastrální situační výkres	
C.5.	Speciální situační výkres širších vztahů	
D.	DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	
D.1.	Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu	
D.1.1.	Architektonicko-stavební řešení	
D.1.1.a.	Technická zpráva	
D.1.1.b.	Výkresová část	
D.1.2.	Stavebně konstrukční řešení	
D.1.2.a.	Technická zpráva	
D.1.2.b.	Výkresová část	
D.1.2.c.	Statické posouzení	
D.1.2.c.	Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí	
D.1.3.	Požárně bezpečnostní řešení	
D.1.3.a.	Technická zpráva	
D.1.3.b.	Výkresová část	
D.1.4.	Technika prostředí staveb	
D.1.4.a.	Technická zpráva	
D.1.4.b.	Výkresová část	
D.1.4.c.	Seznam strojů a zařízení a technická specifikace	
D.2.	Dokumentace technických a technologických zařízení	
D.2.a.	Technická zpráva	
D.2.b.	Výkresová část	
D.2.c.	Seznam strojů a zařízení a technická specifikace	
E.	DOKLADOVÁ ČÁST	

A Průvodní zpráva

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

a) IDENTIFIKACE STAVBY

Název stavby: CENTRUM POKORUM
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
K OBJEKTU Č.P. 1094/27, K.Ú. RUMBURK ST.P.Č. 649, K.Ú. RUMBURK

Charakter stavby: Rekonstrukce a přístavba

Účel stavby: Relaxační zázemí s kanceláři

b) IDENTIFIKACE STAVEBNÍKA

Název a sídlo : MĚSTO RUMBURK
TR. 9. KVĚTNA 1366/48, RUMBURK, 408 01

c) IDENTIFIKACE PROJEKTANTA

Zpracovatel: Ing. Ota Pour
Kontakt: Tel: +420 607817502
Chotovice 39, 473 01
Mail: Ota.Pour@Seznam.cz
Projektant : Ing. Ota Pour
ČKAIT: 0500775, autorizovaný inženýr
Obor: technologická zařízení staveb

A.2. VSTUPNÍ PODKLADY

- 1) Situace
- 2) Prohlídka na místě
- 3) Požadavek investora
- 4) Platné ČSN a ČSN EN.

A.3. ÚDAJE O ÚZEMÍ

CENTRUM POKORUM
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
K OBJEKTU Č.P. 1094/27, K.Ú. RUMBURK ST.P.Č. 649, K.Ú. RUMBURK

Na základě požadavku investora byla zpracována PD vnitřní rozvody plynu
(fáze DSP).

A.4. ÚDAJE O STAVBĚ (PODKLADY INVESTORA)

CENTRUM POKORUM
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
K OBJEKTU Č.P. 1094/27, K.Ú. RUMBURK ST.P.Č. 649, K.Ú. RUMBURK

**A.5. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ**

Nejsou

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA**B.1. Popis území stavby**

Poloha v obci	V zastavěné části města
Údaje o souladu záměru s ÚPD	Je v souladu
Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí	ST.P.Č. 649 K.Ú. RUMBURK

B.2. Celkový popis stavby

Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popř. přístupové strasy	Místní komunikace
Zajištění vody a energií po dobu výstavby	Voda nebude po dobu výstavby potřeba. Případná potřeba bude řešena lokálními zásobníky – kanystry. Potřeba elektrické energie bude řešena autonomními zdroji – generátory.
Účel užívání stavby	Relaxace a kanceláře
Trvalá nebo dočasná stavba	Jedná se o trvalou stavbu.
Základní údaje o kapacitě stavby	viz HIP (hlavní inženýr projektu)
Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teple užitkové vody	Kapacita 5,2 m ³ /h
Celková spotřeba vody	Bez specifikace
Předpokládané zahájení výstavby	2018
Předpokládaná lhůta výstavby	10 týdnů

B.2.1 **Účel užívání stavby** Relaxace a kanceláře

B.2.2. **Urbanistické a architektonické řešení stavby**
viz HIP (hlavní inženýr projektu – Ing. J . Cobl)

B.2.3. **Provozní řešení a technologie výroby**
V projektu jsou dodrženy veškeré obecně technické požadavky na výstavbu, které jsou obecně platnými zákony, vyhláškami a doporučeními ČSN, ČSN EN.

Navržené řešení respektuje :

- 1) obecně technické požadavky na výstavbu, které jsou obecně platnými zákony, vyhláškami a doporučenými ČSN, ČSN EN, TPG
- 2) stávající napojovací body
- 3) požadavky investora

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby

Není předmětem řešení

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby

V projektu jsou dodrženy veškeré obecně technické požadavky na výstavbu, které jsou obecně platnými zákony, vyhláškami a doporučenými ČSN, ČSN EN.

Po dokončení realizace stavby bude provedena zkouška nových zařízení a následně výchozí revize. V režimu této zkoušky přebírá odpovědnost zhotovitel a provozovatel těchto zařízení. Při provádění prací je třeba dodržovat normy ČSN, IEC a vyhl.101 NV z 26.1.2005. , bezpečnostní předpisy a technologické postupy. Pracoviště musí být zajištěno tak, aby nedošlo k úrazu pracovníků ani cizích osob.

B.2.6. Základní charakteristika objektů

Na základě požadavku investora byla zpracována PD vnitřní rozvody plynu

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení

V projektu jsou dodrženy veškeré obecně technické požadavky na výstavbu, které jsou obecně platnými zákony, vyhláškami a doporučenými ČSN, ČSN EN.

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení

- Rozmístění výstražných a bezpečnostních značek bude provedeno v souladu s ČSN ISO 3864 – Bezpečnostní barvy a značky, ČSN 01 0813 – Požární tabulky. Označena budou rozvodná zařízení elektrické energie, hlavní vypínače elektrického proudu.
- Viz PBR

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi

Napojení objektu bude jako standardní z distribuční sítě (dále DS) .
HUP a měření spotřeby na stávajícím místě beze změn.

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Řešení beze změn.

B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Řešení beze změn.

Vlivy prostředí

Vnější vlivy	V souladu s ČSN 33 2000-5-51 - vnitřní prostory NORMÁLNÍ za respektování ČSN 33 2000-7-701 ed.2 ! - venkovní prostory dle PNE ČEZ NEBEZPEČNÉ (AB8) Resp. zvlášť nebezpečné
Námrazová oblast	: neurčeno
Třída znečištění ovzduší	: neurčeno
Třída zeminy	: neurčeno

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu

Napojení na stávající rozvody – prodloužení přívodu do m.č. 0.10.

- | | | |
|-------------|---|----------|
| B.4. | Dopravní řešení | Neřešeno |
| B.5. | Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav | Neřešeno |
| B.6. | Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana | Neřešeno |
| B.7. | Ochrana obyvatelstva | Neřešeno |
| B.8. | Zásady organizace výstavby | |

Stavba z profesního hlediska vyžaduje tato zvláštní opatření.

- koordinaci s ostatními řemesly
- koordinaci s provozovateli sítí
- v době výkopových prací dojde částečnému k omezení v oblasti překopů komunikací. Koordinovat s investorem.

Po dokončení realizace stavby bude provedena zkouška nových zařízení a následně výchozí revize. V režimu této zkoušky přebírá odpovědnost zhotovitel a provozovatel těchto zařízení. Při provádění prací je třeba dodržovat normy ČSN, IEC a 48/82 Sb., bezpečnostní předpisy a technologické postupy. Pracoviště musí být zajištěno tak, aby nedošlo k úrazu pracovníků ani cizích osob.

C. SITUAČNÍ VÝKRESY

- | | | |
|-------------|---|--------------------|
| C.1. | Situační výkres širších vztahů | Neřešeno – viz HIP |
| C.2. | Celkový situační výkres stavby | Neřešeno – viz HIP |
| C.3. | Situační výkres širších vztahů | Neřešeno – viz HIP |
| C.4. | Katastrální situační výkres | Neřešeno – viz HIP |
| C.5. | Speciální situační výkres širších vztahů | Neřešeno – viz HIP |

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D.1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

Základní řešení vychází z provozních požadavků investora.

D.1.1. Architektonicko stavební řešení

D.1.1.a. Technická zpráva

Technické údaje

Kapacita	max 5,2 m ³ /h
	Upřesnění bude provedeno v dalším stupni PD

Vlivy prostředí

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-3	V souladu s ČSN 33 200-51 - vnitřní prostory NORMÁLNÍ za respektování ČSN 33 2000-7-701 ed.2 ! - venkovní prostory dle PNE ČEZ NEBEZPEČNÉ (AB8) Resp. zvlášť nebezpečné
--------------------------------	---

Námrazová oblast : neurčeno
Třída znečištění ovzduší : neurčeno
Třída zeminy : neurčeno

VNITŘNÍ ROZVODOY PLYNU – základní popis - upřesnění bude provedeno v dalším stupni PD

Napojovací bod

Napojovacím bodem bude stávající přívod do m.č. 0.05.

Měření a HUP beze změn – bude provedena kontrola stavu.

Rozvody

Nové rozvody - prodloužení budou vedeny pod stropem 1.NP (průchody zdí ošetřeny chráničkami)

Rozvod plynu bude proveden z měděného potrubí a spoje budou provedeny pomocí pressfitinek určených pro instalaci plynových rozvodů. Potrubí při průchodech zdí bude opatřeno ocel . chráničkami.

Potrubí volně vedené bude opatřeno ochranným syntetickým nátěrem odstín 6200 - žlut chromová.

Stávající rozvod NTL plynovodu (upřesnění bude provedeno v dalším stupni PD)

vedeného z m.č. 0.05 bude prodloužen do m.č.0.10 přes 1.NP. Stávající plynovod má kapacitu max. 5,2 m³/h (50 kW).

Realizace bude provedena v souladu :

- Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí - tech. požadavek RWE
- TPG 702 04 – Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar včetně
- ČSN EN 12007– Zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar – specifické funkční požadavky pro ocel.
- ČSN EN 12 007 Zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů
- ČSN EN 12 327 Zásobování plynem - Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a odstavování z provozu - Funkční požadavky
- TPG 700 01 - Použití měděných materiálů pro rozvod plynu
- TPG 908 02 Větrání prostorů se spotřebiči na plynná paliva s celkovým výkonem větším než 100 kW



Plynovod bude proveden v souladu s ČSN EN 1775, TD 700 01 a TPG 704 01.
Potrubí volně vedené bude opatřeno ochranným syntetickým nátěrem odstín 6200 - žlut
chromová.

Zkouška pevnosti u plynovodu bude provedena zkušebním tlakem nejméně 1 bar. Doba trvání zkoušky bude nejméně 15 minut.

Zkouška těsnosti bude provedena zkušebním tlakem nejméně stejným jako tlak provozní, nejvýše však 10 kPa. Doba pro vyrovnání teplot je nejméně 15 minut.

Doba trvání zkoušky:

- 15 minut u plynovodů o vnitřním geometrickém objemu do 50 l a nejvyšším provozním tlaku do 5 kPa včetně
- 30 minut u plynovodů o vnitřním geometrickém objemu nad 50 l a nejvyšším provozním tlaku do 5 kPa včetně
- 30 minut u plynovodů o nejvyšším provozním tlaku nad 5 kPa
- nad 300 l vnitřního geometrického objemu se na každých započatých 100 l prodlužuje doba trvání zkoušky o 5 minut

Po dokončení montáže bude provedena tlaková zkouška v rozsahu a za podmínek dle ČSN EN 12007 -2 v souladu s ČSN EN12 327 a při respektování podmínek uvedených v TPG 702 01/Z2. Tlaková zkouška se provede vzduchem, zkušebním přetlakem stanoveným dle ČSN EN 12 007 -2 kap. 4.3. Trvání tlakové zkoušky bude v souladu s ČSN EN 12 327. Tlaková zkouška bude provedena při přetlaku zkušebního média nejméně 600 kPa. Doba trvání tlakové zkoušky je při použití deformačního tlakoměru pro každých i započatých 250 l objemu plynovodu nejméně 30min. K měření tlaku musí být použito tlakoměru s třídou přesnosti min. 0,6 a s měřícím rozsahem 1,1-1,5násobku zkušebního tlaku. Pro tlakovou zkoušku zpracuje revizní technik dodavatele montážních prací technologický postup, který schválí poskytovatel PRS. Tlaková zkouška se provádí za účasti poskytovatele PRS. O výsledku zkoušky vystaví revizní technik dodavatele prot okol. Pokud nebude bezprostředně po úspěšném provedení tlakové zkoušky PZ uvedeno do provozu sníží se přetlak na 100 kPa a médium se ponechá v odděleném úseku MS až do jeho uvedení do provozu.

Upřesnění budou provedena v dalším stupni PD.

Ochranné pospojení

Profese elektro zajistí ochranné pospojení systému.

Protipožární opatření

Viz požární zpráva, zvláště pak :

- rozdělení do požárních úseků – viz PD HIP
- Rozmístění výstražných a bezpečnostních značek bude provedeno v souladu s ČSN ISO 3864 – Bezpečnostní barvy a značky, ČSN 01 0813 – Požární tabulky. Označena budou rozvodná zařízení elektrické energie, hlavní vypínače elektrického proudu.
- Upozornění – v místě dřevěných konstrukcí , apod. bude veškerá montáž v provedení na hořlavý podklad !!!!

Odpady

Při provádění stavby vzniknou odpady z obalových materiálů použitých výrobků, stavební sut. Jednotlivé materiály budou členěny podle druhu a ukládány do zvlášť k tomu určených nádob a pytlů. Využitelné odpady budou předány do sběrný druhotných surovin, přebytečné stavební suť (vzniklá při průrazech), tepelná izolace bude vyvezena na k tomu zřízenou skládku. O způsobu likvidace odpadních hmot na skládce povede prováděcí firma evidenci. Při provozu ústředního vytápění nevznikají žádné odpady.

Křížovatky a souběhy

Při křížení a souběhu inženýrských sítí budou dodrženy a respektovány odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005 a respektována ochranná pásma dle zákona č. 670/2004 Sb. V platném znění.

**D.1.1.b. Výkresová část****D.1.4. P-01 Vnitřní rozvody plynu****D.1.2. Stavebně konstrukční řešení**

Neřešeno – viz HIP

D.1.2.a. Technická zpráva

Neřešeno – viz HIP

D.1.2.b. Výkresová část

Neřešeno – viz HIP

D.1.2.c. Statické posouzení

Neřešeno – viz HIP

D.1.2.c. Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí

Neřešeno – viz HIP

Kontroly v souladu s požadavky provozování DS a VS**D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení**

Neřešeno – viz HIP

D.1.3.a. Technická zpráva

Neřešeno – viz HIP

D.1.3.b. Výkresová část

Neřešeno – viz HIP

D.1.4. Technika prostředí staveb

Viz výše uvedené údaje.

D.1.4.a. Technická zpráva

Viz výše uvedené údaje.

D.1.4.b. Výkresová část

Viz výše uvedené údaje.

D.1.4.c. Seznam strojů a zařízení a technická specifikace

Viz výše uvedené údaje.

D.2. Dokumentace technických a technologických zařízení

Rozvody a provedení je dáno certifikovanými komponentami výrobců .

D.2.a. Technická zpráva

Rozvody a provedení je dáno certifikovanými komponentami výrobců .

D.2.b. Výkresová část

Rozvody a provedení je dáno certifikovanými komponentami výrobců .

D.2.c. Seznam strojů a zařízení a technická specifikace

Rozvody a provedení je dáno certifikovanými komponentami výrobců .

E. DOKLADOVÁ ČÁST

Neřešeno – viz HIP

Dokumentace je určena odborné veřejnosti

V případě nepředpokladatelných kolizí navrhovaného řešení s dosud neznámými skutečnostmi, budou tyto řešeny v rámci autorského dozoru ve spolupráci investora a dodavatele

Stávající zařízení dotčená stavbou jsou posuzována dle norem a předpisů platných v době jejich zřízení !!!!!

Osoby , které nemají zkušenosti s elektrickými zařízeními, by měly být před jeho používáním řádně vyškoleny.

Osoby, jejichž fyzické, senzorické nebo mentální schopnosti nejsou dostačující pro použití a pochopení správné funkce el. zařízení a systému provedení, musí být při jeho použití pod dozorem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost (standard EN 55014, 61000).

VEŠKERÁ PRÁVA VYHRAZENA. ŠÍŘENÍ A REPRODUKOVÁNÍ BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU AUTORA JE NEPŘÍPUSTNÉ.

Ing. Ota Pour

Citované a související normy (příp. jejich novelizace) – obecně

- Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí - tech. požadavek RWE
- TPG 702 04 – Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním přetlakem do 100 bar včetně
- ČSN EN 12007– Zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním přetlakem do 16 bar –
Specifické funkční požadavky pro ocel.
- ČSN EN 12 007 Zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů
- ČSN EN 12 327 Zásobování plynem - Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a
odstavování z provozu - Funkční požadavky
- TPG 700 01 - Použití měděných materiálů pro rozvod plynu
- TPG 908 02 Větrání prostorů se spotřebiči na plynná paliva s celkovým výkonem větším než 100 kW

Právní předpisy k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci:

Zákon č. 262/2006 Sb.

zákoník práce

Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce

účinnost od: 1. 7. 2005

Vyhláška č. 266/2005 Sb.

kterou se stanoví vzor a provedení průkazu inspektorů Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce

účinnost od: 1.7.2005

Zákon č. 174/1968 Sb.

o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

účinnost od: 1.1.1969

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.

o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

účinnost od: 1.3.2005

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

účinnost od: 4.10.2005

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb.

o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

účinnost od: 1.9.2004

Vyhláška č. 48/1982 Sb.

kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení účinnost od: 1. 7. 19 82

Vyhláška č. 21/1979 Sb.

kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

účinnost od: 1.7.1979

Vyhláška č. 20/1979 Sb.

kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

účinnost od: 1.7.1979

Vyhláška č. 19/1979 Sb.

kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

účinnost od: 1.7.1979

Vyhláška č. 18/1979 Sb.

kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

účinnost od: 1.7.1979

**Vyhláška č.91/1993 Sb.**

k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách
účinnost od: 1.4.1993

Vyhláška č. 87/2000 Sb.

kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách
účinnost od:1.7.2000

Vyhláška č. 85/1978 Sb.

o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
účinnost od: 1.1.1979

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb.

kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy
dopravními prostředky
účinnost od: 1.1.2003

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb.

kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů
účinnost od: 1.1.2003

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb.

kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních
prostředků
účinnost od: 1.1.2002

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb.

O způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamů o úrazu
účinnost od: 1.1.2010

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.

kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
účinnost od: 1.1.2003

Zákon č. 309/2006 Sb.

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci)
účinnost od :1.1.2007

Nařízení vlády č. 591/2006Sb.

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
účinnost od :1.1.2007

Nařízení vlády č. 592/2006Sb.

o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti
účinnost od : 1.1.2007

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
účinnost od :1.1.2008