

## 0.09 Příruční sklad

<b>Prostor</b> Norma	<b>0.09 Příruční sklad</b> 5.4.01	- -
Délka Šířka Výška	4700 3400 2350	mm mm mm
Činitel odrazu stropu Činitel odrazu stěn 1,2,3,4 Činitel odrazu podlahy	0.70 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30	- - -

<b>Udržovací činitel</b>	<b>Počítán</b>	-
Čistota prostředí Interval čištění svítidel Interval obnovy povrchů Interval výměny zdrojů Nejistota výpočtu	Čisté 12 36 Individuální 0.0	- Měsíců Měsíců - %

### Rozmístění výpočetních bodů

<b>Místo zrakového úkolu</b>	<b>Místo zrakového úkolu 1</b>	-
Souřadnice prvního bodu Rozteč bodů 1 Rozteč bodů 2 Počet ve směru rozteče 1,2	550 600 0 7	500 0 600 5
		750 0 0
		mm mm mm -

### Rozmístění svítidel

<b>Soustava svítidel 1</b>	<b>Soustava svítidel 1</b>	-
Svítidlo Světelný zdroj Souřadnice prvního svítidla Rozteč svítidel 1 Rozteč svítidel 2 Počet ve směru rozteče 1,2 Počet svítidel Vektor optické osy Vektor osy C0 Úhel otočení Úhel naklonění Úhel natočení	MODUS PL 11L V2 LED 1175 2350 0 2 2 0.00 1.00 0 0 0	1700 2350 0 0 1 0.00 0.00 -1.00 0.00 - ° ° °
		mm mm mm - - - - - - ° ° °

### Horizontální udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech - Místo zrakového úkolu 1

**Udržovací činitel** 0.66  
**Minimální hodnota** 166.1 lx  
**Střední hodnota** 241.3 lx  
**Maximální hodnota** 343.8 lx  
**Rovnoměrnost** 0.69

Y\X	550	1150	1750	2350	2950	3550	4150
500	<b>166.1</b>	201.7	195.4	182.6	195.4	201.6	<b>166.1</b>
1100	235.1	297.1	274.1	243.7	274.1	297.1	235.1
1700	267.4	<b>343.8</b>	311.0	271.0	311.0	<b>343.8</b>	267.3
2300	235.1	297.1	274.1	243.8	274.1	297.1	235.1
2900	<b>166.1</b>	201.7	195.4	182.6	195.4	201.7	<b>166.1</b>

### 0.09 Příruční sklad

#### Místo zrakového úkolu 1 - Udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech

Emin: 166.1 Em: 241.3 Emax: 343.8 Uo=Emin/Emed: 0.69 Z: 0.66

