

0.02 Chodba

Prostor Norma	0.02 Chodba 5.1.01	- -
Délka Šířka Výška	4700 7500 2350	mm mm mm
Činitel odrazu stropu Činitel odrazu stěn 1,2,3,4 Činitel odrazu podlahy	0.70 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30	- - -
Udržovací činitel	Počítán	-
Čistota prostředí Interval čištění svítidel Interval obnovy povrchů Interval výměny zdrojů Nejistota výpočtu	Čisté 12 36 Individuální 0.0	- Měsíců Měsíců - %

Rozmístění výpočetních bodů

Místo zřakového úkolu	Místo zřakového úkolu 1	-
Souřadnice prvního bodu Rozteč bodů 1 Rozteč bodů 2 Počet ve směru rozteče 1,2 Úhel naklonění	550 600 0 7 0 750 0 1000 7 0 1700 0 0 0	mm mm mm - -

Rozmístění svítidel

Soustava svítidel 1	Soustava svítidel 1	-
Svítidlo Světelný zdroj Souřadnice prvního svítidla Rozteč svítidel 1 Rozteč svítidel 2 Počet ve směru rozteče 1,2 Počet svítidel Vektor optické osy Vektor osy C0 Úhel otočení Úhel naklonění Úhel natočení	MODUS BRS 375 LED 1450 0 0 1 3 0.00 -0.00 270 0 0 1250 0 2500 3 0.00 -1.00 0.00 -1.00 0.00 2350 0 0 0	- - mm mm mm - - - - ° ° °

Soustava svítidel 2	Soustava svítidel 1a	-
Svítidlo Světelný zdroj Souřadnice prvního svítidla Rozteč svítidel 1 Rozteč svítidel 2 Počet ve směru rozteče 1,2 Počet svítidel Vektor optické osy Vektor osy C0 Úhel otočení Úhel naklonění Úhel natočení	MODUS BRS 375 LED 3350 0 0 1 1 0.00 -0.00 270 0 0 6250 0 2500 1 0.00 -1.00 0.00 -1.00 0.00 2350 0 0 0	- - mm mm mm - - - - ° ° °

Činitel oslnění UGR v kontrolních bodech - Místo zrakového úkolu 1

Minimální hodnota **19.6 -**
Střední hodnota **21.1 -**
Maximální hodnota **22.3 -**

Y\X	550	1150	1750	2350	2950	3550	4150
750	20.8	22.0	22.0	20.7	-	-	-
1750	21.2	21.3	20.9	21.1	-	-	-
2750	20.5	22.3	22.0	20.2	-	-	-
3750	21.5	19.6	20.1	21.1	-	-	-
4750	20.3	22.2	22.2	20.8	-	-	-
5750	22.1	21.1	20.9	20.7	20.5	19.9	21.3
6750	21.6	21.8	21.9	21.3	21.1	20.3	21.6

0.02 Chodba

Místo zřakového úkolu 1 - Činitel oslnění UGR dle Sorensena

UGRL: 28: UGRmin: 19.6 UGRmed: 21.1 UGRmax: 22.3

