

1.02 Chodba

Prostor Norma	1.02 Chodba 5.1.01	- -
Délka Šířka Výška	5900 2400 3300	mm mm mm
Činitel odrazu stropu Činitel odrazu stěn 1,2,3,4 Činitel odrazu podlahy	0.70 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30	- - -

Udržovací činitel	Počítán	-
Čistota prostředí Interval čištění svítidel Interval obnovy povrchů Interval výměny zdrojů Nejistota výpočtu	Čisté 12 36 Individuální 0.0	- Měsíců Měsíců - %

Rozmístění výpočetních bodů

Místo zrakového úkolu	Místo zrakového úkolu 1	-
Souřadnice prvního bodu Rozteč bodů 1 Rozteč bodů 2 Počet ve směru rozteče 1,2 Úhel naklonění	950 1000 0 5 0 300 0 600 4	1700 0 0 - -
		mm mm mm - -

Rozmístění svítidel

Soustava svítidel 1	Soustava svítidel 1a	-
Svítilno Světelný zdroj Souřadnice prvního svítidla Rozteč svítidel 1 Rozteč svítidel 2 Počet ve směru rozteče 1,2 Počet svítidel Vektor optické osy Vektor osy C0 Úhel otočení Úhel naklonění Úhel natočení	MODUS BRS 375 LED 1475 2950 0 2 2 0.00 -0.00 270 0 0 1200 3300 0 0 0 1 0.00 -1.00 0.00 -1.00 0.00	- - mm mm mm - - - - ° ° °

Činitel oslnění UGR v kontrolních bodech - Místo zrakového úkolu 1

Minimální hodnota 15.8 -
Střední hodnota 17.0 -
Maximální hodnota 17.8 -

Y\X	950	1950	2950	3950	4950
300	17.8	17.1	17.1	17.1	17.8
900	16.6	17.1	15.8	17.1	16.6
1500	16.6	17.1	15.8	17.1	16.6
2100	17.8	17.1	17.1	17.1	17.8

1.02 Chodba**Místo zřakového úkolu 1 - Činitel oslnění UGR dle Sorensena**

UGRL: 28: UGRmin: 15.8 UGRmed: 17.0 UGRmax: 17.8

