

0.04 Příruční sklad

Prostor Norma	0.04 Příruční sklad 5.4.01	- -
Délka Šířka Výška	4600 2500 2350	mm mm mm
Činitel odrazu stropu Činitel odrazu stěn 1,2,3,4 Činitel odrazu podlahy	0.70 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30	- - -

Udržovací činitel	Počítán	-
Čistota prostředí Interval čištění svítidel Interval obnovy povrchů Interval výměny zdrojů Nejistota výpočtu	Čisté 12 36 Individuální 0.0	- Měsíců Měsíců - %

Rozmístění výpočetních bodů

Místo zrakového úkolu	Místo zrakového úkolu 1	-
Souřadnice prvního bodu Rozteč bodů 1 Rozteč bodů 2 Počet ve směru rozteče 1,2 Úhel naklonění	500 600 0 7 0 350 0 600 4 1700 0 0	mm mm mm - -

Rozmístění svítidel

Soustava svítidel 1	Soustava svítidel 1	-
Svítidlo Světelný zdroj Souřadnice prvního svítidla Rozteč svítidel 1 Rozteč svítidel 2 Počet ve směru rozteče 1,2 Počet svítidel Vektor optické osy Vektor osy C0 Úhel otočení Úhel naklonění Úhel natočení	MODUS PL 11L V2 LED 1150 2300 0 0 2 2 0.00 -0.00 270 0 0 1250 2350 0 0 0 1 0.00 -1.00 0.00 -1.00 0.00	- - mm mm mm - - - - ° ° °

Činitel oslnění UGR v kontrolních bodech - Místo zrakového úkolu 1

Minimální hodnota **20.9 -**
Střední hodnota **21.9 -**
Maximální hodnota **23.0 -**

Y\X	500	1100	1700	2300	2900	3500	4100
350	21.7	23.0	22.6	22.4	22.6	23.0	21.7
950	22.0	20.9	21.0	21.7	21.0	20.9	22.0
1550	22.0	20.9	21.0	21.7	21.0	20.9	22.0
2150	21.7	23.0	22.6	22.4	22.6	23.0	21.7

0.04 Příruční sklad**Místo zrkového úkolu 1 - Činitel oslnění UGR dle Sorensena**

UGRL: 25: UGRmin: 20.9 UGRmed: 21.9 UGRmax: 23.0

