

0.05 Sklad terapeutických pomůcek

Prostor Norma	0.05 Sklad terapeutických pomůcek 5.4.01	- -
Délka Šířka Výška	11000 5200 2350	mm mm mm
Činitel odrazu stropu Činitel odrazu stěn 1,2,3,4 Činitel odrazu podlahy	0.70 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30	- - -

Udržovací činitel	Počítán	-
Čistota prostředí Interval čištění svítidel Interval obnovy povrchů Interval výměny zdrojů Nejistota výpočtu	Čisté 12 36 Individuální 0.0	- Měsíců Měsíců - %

Rozmístění výpočetních bodů

Místo zrkového úkolu	Místo zrkového úkolu 1	-
Souřadnice prvního bodu Rozteč bodů 1 Rozteč bodů 2 Počet ve směru rozteče 1,2	1500 2000 0 5	600 0 1000 5
		750 0 0 0
		mm mm mm -

Rozmístění svítidel

Soustava svítidel 1	Soustava svítidel 1	-
Svítidlo Světelný zdroj Souřadnice prvního svítidla Rozteč svítidel 1 Rozteč svítidel 2 Počet ve směru rozteče 1,2 Počet svítidel Vektor optické osy Vektor osy C0 Úhel otočení Úhel naklonění Úhel natočení	MODUS PL 11L V2 LED 1375 2750 0 4 8 0.00 0.00 90 0 0	1300 2350 0 0 0 -1.00 0.00 - ° ° °

Horizontální udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech - Místo zrkového úkolu 1

Udržovací činitel **0.65**
Minimální hodnota **261.1 lx**
Střední hodnota **310.7 lx**
Maximální hodnota **367.8 lx**
Rovnoměrnost **0.84**

Y\X	1500	3500	5500	7500	9500
600	284.5	283.5	261.1	283.5	284.5
1600	367.7	357.8	319.9	357.8	367.7
2600	282.5	292.5	281.2	292.5	282.5
3600	367.8	357.8	319.9	357.8	367.7
4600	284.5	283.6	261.2	283.6	284.5

0.05 Sklad terapeutických pomůcek

Místo zrkového úkolu 1 - Udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech

Emin: 261.1 Em: 310.7 Emax: 367.8 Uo=Emin/Emed: 0.84 Z: 0.65

