

0.04 Příruční sklad

Prostor Norma	0.04 Příruční sklad 5.4.01	- -
Délka Šířka Výška	4600 2500 2350	mm mm mm
Činitel odrazu stropu Činitel odrazu stěn 1,2,3,4 Činitel odrazu podlahy	0.70 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30	- - -

Udržovací činitel	Počítán	-
Čistota prostředí Interval čištění svítidel Interval obnovy povrchů Interval výměny zdrojů Nejistota výpočtu	Čisté 12 36 Individuální 0.0	- Měsíců Měsíců -

Rozmístění výpočetních bodů

Místo zrkového úkolu	Místo zrkového úkolu 1	-
Souřadnice prvního bodu Rozteč bodů 1 Rozteč bodů 2 Počet ve směru rozteče 1,2	500 600 0 7	350 0 600 4
		750 0 0
		mm mm mm -

Rozmístění svítidel

Soustava svítidel 1	Soustava svítidel 1	-
Svítidlo Světelný zdroj Souřadnice prvního svítidla Rozteč svítidel 1 Rozteč svítidel 2 Počet ve směru rozteče 1,2 Počet svítidel Vektor optické osy Vektor osy C0 Úhel otočení Úhel naklonění Úhel natočení	MODUS PL 11L V2 LED 1150 2300 0 2 2 0.00 -0.00 270 0 0	1250 2350 0 0 1 0.00 -1.00 -1.00 0.00
		- - mm mm mm - - - - ° ° °

Horizontální udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech - Místo zrkového úkolu 1

Udržovací činitel 0.65
Minimální hodnota 204.8 lx
Střední hodnota 280.2 lx
Maximální hodnota 344.5 lx
Rovnoměrnost 0.73

Y\X	500	1100	1700	2300	2900	3500	4100
350	204.9	243.2	251.6	249.0	251.6	243.2	204.8
950	283.5	343.1	344.5	332.3	344.5	343.1	283.4
1550	283.5	343.2	344.5	332.3	344.5	343.1	283.4
2150	204.9	243.3	251.6	249.1	251.6	243.3	204.9

0.04 Příruční sklad

Místo zřakového úkolu 1 - Udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech

Emin: 204.8 Em: 280.2 Emax: 344.5 Uo=Emin/Emed: 0.73 Z: 0.65

