

## 1.04 Kreativní, univerzální dílna

<b>Prostor</b> Norma	<b>1.04 Kreativní, univerzální dílna</b> 5.36.11	- -
Délka Šířka Výška	8100 5200 3300	mm mm mm
Činitel odrazu stropu Činitel odrazu stěn 1,2,3,4 Činitel odrazu podlahy	0.70 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30	- - -

<b>Udržovací činitel</b>	<b>Počítán</b>	-
Čistota prostředí Interval čištění svítidel Interval obnovy povrchů Interval výměny zdrojů Nejistota výpočtu	Čisté 12 36 Individuální 0.0	- Měsíců Měsíců - %

### Rozmístění výpočetních bodů

<b>Místo zřakového úkolu</b>	<b>Místo zřakového úkolu 1</b>	-
Souřadnice prvního bodu Rozteč bodů 1 Rozteč bodů 2 Počet ve směru rozteče 1,2 Úhel naklonění	550 1000 0 8 0	600 0 1000 5 0
		1250 0 0 0 0
		mm mm mm - -

### Rozmístění svítidel

<b>Soustava svítidel 1</b>	<b>Soustava svítidel 1a</b>	-
Svítidlo Světelný zdroj Souřadnice prvního svítidla Rozteč svítidel 1 Rozteč svítidel 2 Počet ve směru rozteče 1,2 Počet svítidel Vektor optické osy Vektor osy C0 Úhel otočení Úhel naklonění Úhel natočení	MODUS Q D 1400 mA LED 950 2025 0 0 4 4 0.00 1.00 0 0 0	1500 3300 0 0 0 1 -1.00 0.00 0.00 - ° ° °

<b>Soustava svítidel 2</b>	<b>Soustava svítidel 1aa</b>	-
Svítidlo Světelný zdroj Souřadnice prvního svítidla Rozteč svítidel 1 Rozteč svítidel 2 Počet ve směru rozteče 1,2 Počet svítidel Vektor optické osy Vektor osy C0 Úhel otočení Úhel naklonění Úhel natočení	MODUS Q D 1400 mA LED 3000 2025 0 0 3 3 0.00 1.00 0 0 0	3850 3300 0 0 0 1 -1.00 0.00 0.00 - ° ° °

### Činitel oslnění UGR v kontrolních bodech - Místo zrakového úkolu 1

Minimální hodnota      **16.6 -**  
 Střední hodnota        **17.7 -**  
 Maximální hodnota    **19.0 -**

Y\X	550	1550	2550	3550	4550	5550	6550	7550
600	18.0	17.7	17.2	17.8	18.0	17.9	17.4	17.6
1600	18.4	18.2	17.4	16.8	<b>16.6</b>	16.8	17.8	18.0
2600	<b>19.0</b>	19.0	18.3	17.7	17.0	17.8	18.5	18.8
3600	-	18.4	17.5	17.0	16.8	16.8	17.8	18.1
4600	-	18.1	17.6	18.1	18.1	17.9	17.3	17.4

### 1.04 Kreativní, univerzální dílna

#### Místo zřakového úkolu 1 - Činitel oslnění UGR dle Sorensena

UGRL: 19: UGRmin: 16.6 UGRmed: 17.7 UGRmax: 19.0

