

1.03 Cvičná kuchyň

Prostor Norma	1.03 Cvičná kuchyň 5.29.2	- -
Délka Šířka Výška	4700 5400 3300	mm mm mm
Činitel odrazu stropu Činitel odrazu stěn 1,2,3,4 Činitel odrazu podlahy	0.70 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30	- - -

Udržovací činitel	Počítán	-
Čistota prostředí Interval čištění svítidel Interval obnovy povrchů Interval výměny zdrojů Nejistota výpočtu	Čisté 12 36 Individuální 0.0	- Měsíců Měsíců - %

Rozmístění výpočetních bodů

Místo zřakového úkolu	Místo zřakového úkolu 1	-
Souřadnice prvního bodu Rozteč bodů 1 Rozteč bodů 2 Počet ve směru rozteče 1,2	550 700 750 600 0 0 0 1000 0 7 5	mm mm mm -

Rozmístění svítidel

Soustava svítidel 1	Soustava svítidel 1a	-
Svítidlo Světelný zdroj Souřadnice prvního svítidla Rozteč svítidel 1 Rozteč svítidel 2 Počet ve směru rozteče 1,2 Počet svítidel Vektor optické osy Vektor osy C0 Úhel otočení Úhel naklonění Úhel natočení	MODUS Q D 1400 mA LED 1175 1350 3300 2350 0 0 0 2700 0 2 2 4 0.00 0.00 -1.00 1.00 0.00 0.00 0 0 0	- - mm mm mm - - - - ° ° °

Horizontální udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech - Místo zřakového úkolu 1

Udržovací činitel 0.65
Minimální hodnota 436.3 lx
Střední hodnota 539.8 lx
Maximální hodnota 615.4 lx
Rovnoměrnost 0.81

Y\X	550	1150	1750	2350	2950	3550	4150
700	436.4	496.9	520.7	524.2	520.7	496.8	436.3
1700	509.9	580.4	607.5	611.3	607.5	580.3	509.8
2700	511.4	579.4	609.6	615.4	609.6	579.3	511.3
3700	509.9	580.4	607.6	611.3	607.6	580.4	509.8
4700	436.5	497.0	520.8	524.3	520.8	497.0	436.4

1.03 Cvičná kuchyň

Místo zrakového úkolu 1 - Udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech

Emin: 436.3 Em: 539.8 Emax: 615.4 Uo=Emin/Emed: 0.81 Z: 0.65

