



Váš dopis zn.:
ze dne: 12. 10. 2017
Naše značka: O17610241670/UTPCUL/Ma
Vyřizuje: Hana Del Maschiová
Datová schránka: f7rf9ns
Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 3. 11. 2017

ProProjekt s.r.o.
A. Poláková
Komenského 1173
408 01 Rumburk

Vyjádření k dokumentaci pro povolení stavby

Název akce:	Rekonstrukce a přístavba k objektu č.p.1094/27 k.ú. Rumburk
Účel vyjádření:	K dokumentaci pro povolení stavby (DSP)
Zájmové území:	Okres: Děčín
	Obec: Rumburk
	Část obce, ulice, č.p.: Rumburk, 2.polské armády ul.
	Katastrální území, parcelní číslo: p.p.č.21094/27 viz situace PD
Žadatel:	ProProjekt s.r.o.
Adresa, tel., e-mail	412 332 317
Investor:	Město Rumburk
Adresa, tel., e-mail	Tř. 9. května 48, Rumburk
Projektant:	ProProjekt s.r.o.
Vlastník dotčené IS	SVS
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	Byly splněny podmínky předcházejících vyjádření a vydaných rozhodnutí
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Popis navrženého řešení:

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci a přístavbu objektu č.p.1094/27 pro poskytování sociálních služeb, ul. 2.polské armády, k.ú. Rumburk. Stávající objekt zůstane napojen na inženýrské sítě stávajícími přípojkami (elektro, plyn, vody a kanalizace – č. ev. odběru 602016091).

Toto stanovisko neobsahuje vyjádření k přeložkám stávající vodohospodářské infrastruktury. V případě, že předložená dokumentace obsahuje návrh přeložky, je na stavbu přeložky vydáno samostatné vyjádření.

S obsahem dokumentace pro povolení výše uvedené stavby souhlasíme


za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- 1) Zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně nebo e-mailovou poštou oznámeno včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby.



- 2) Před započítím prací požádá stavebník **v případě potřeby** o vytýčení vodohospodářského zařízení. Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na tel. 840 111111 ; info@scvk.cz.
- 3) V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.
- 4) **Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.**
- 5) Při realizaci inž. sítí požadujeme dodržení ČSN 736 005 "Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a zákonů pro ukládání inž. sítí. Pro provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném pásmu vodohospodářského zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice, požadujeme plně respektovat tato zařízení a to za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují.
- 6) Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.
- 7) V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
- 8) Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení.

Technické standardy vodohospodářských staveb Severočeské vodárenské společnosti a. s. jsou k dispozici na www.svs.cz. Obecné technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

Hana Del Maschiová
referent technickoprovozní činnosti

Na vědomí:

Příloha:

1. Situace a orientační zakres s vyznačeným zařízením provozovaným společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
2. Situace stavby z PD

