



Oblastní inspektorát práce
pro Ústecký kraj a Liberecký kraj

ProProjekt s.r.o.
Starokřečanská 34
408 01 Rumburk

Váš dopis ze dne
5.12.2017

Naše č.j.:
33195/7.42/17-2

Naše sp. zn
V7-2017-599

Vyřizuje/kontakt:
Mluše Křehlová / 950 179 746

Ústí nad Labem
7.12.2017

Vyjádření k projektové dokumentaci stavby

Podle § 5 odst. 1 písm. i) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše nadepsaný OIP projektovou dokumentaci stavby:

název: Centrum PokoRum - stavební úpavy a přístavba k objektu č.p. 1094/27, k.ú. Rumburk
místo: st.p.č. 649, Rumburk
zadavatel: Město Rumburk, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, IČ: 00261602
projektant: ProProjekt s.r.o., Starokřečanská 34, 408 01 Rumburk, IČ: 25487892

předložená výše nadepsanému OIP dopisem č.j. 33195/7.42/17-1 ze dne 5.12.2017

Po posouzení projektové dokumentace stavby oblastní inspektorát práce konstatuje:

Byly zjištěny následující závady:

1. Z předložené PD není zřejmé, s ohledem na plánovanou rekonstrukci střechy, řešení ochrany před bleskem.
2. Do PD požadujeme doplnit protokol s určením vnějších vlivů.
3. PD, část elektro, je nutno zpracovat v souladu s vyhl. č. 62/2013 Sb. nutno doplnit:
 - základní údaje o zdroji, druh proudu, údaje o spotřebě, způsob instalace vodičů, ochranné přístroje (viz. ČSN 33 2000-1 ed.2) atd. - základní přehledová schémata rozvodů a zařízení,
 - umístění a provedení hlavní ochranné přípojnice,
 - krytí rozvaděčů a el. přístrojů
4. Dle souhrnné technické zprávy - část B.2.4. Bezbariérové užívání stavby - je přístup do všech podlaží zajištěn novým výtahem. Dle výkresové části není přístup výtahem zajištěn do 3.N.P.
5. Střechy, vč. bezpečnosti při užívání, musí být provedeny v souladu s ČSN 73 1901. Ke komínovému tělesu musí být zajištěn bezpečný přístup.
6. Staveniště musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m (nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů - příloha . 1, část I., bod 1).


Závady nejsou takového charakteru, aby po jejich odstranění bylo nezbytné dokumentaci opětovně předložit oblastnímu inspektorátu práce k posouzení.

Souhlasíme s vydáním stavebního povolení.

Zadavatel stavby posoudí, zda se na stavbu vztahují požadavky § 15 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Současně upozorňujeme na skutečnost, že tímto vyjádřením nejsou dotčeny Vaše povinnosti dané příslušnými OSÚ

ustanoveními zákoníku práce a souvisejícími předpisy z hlediska bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a stanovených pracovních podmínek.



Ing. František Jirota
vedoucí oddělení inspekce II

Oblastní inspektorát práce
pro Ústecký kraj a
Liberecký kraj
SNP 2720/21
400 11 Ústí nad Labem
4

Příloha: Předložená projektová dokumentace stavby

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **102949508-21667-171207101252**, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **ALENA WIESNEROVÁ**

Vystavil: **Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem**

Pracoviště: **Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem**

V Ústí nad Labem dne 07.12.2017



102949508-21667-171207101252