



ProProjekt s.r.o.
Adéla Poláková
Komenského 1173/7
408 01 RUMBURK

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
5. 10. 2016

NAŠE ZNAČKA
1089552633

VYŘIZUJE / LINKA
Dominik Valach / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Děčín / 21. 10. 2016

Vyjádření k PD

Vážená paní Poláková,

dovolte, abychom reagovali na vaši žádost ze dne 6. 10. 2016, ve které požadujete vyjádření k projektové dokumentaci: „**Rekonstrukce a přístavba k objektu č.p.. 1094/27, Rumburk**“ v obci Rumburk.

Po prověření předložené dokumentace, Vám sděluje, že stavba se nenachází v ochranném pásmu energetického vedení. Z hlediska správy majetku DSO nemáme námitek a souhlasíme s takto navrhovanou stavbou za těchto podmínek:

- při činnosti v blízkosti nadzemního vedení NN bude dodržena minimální vzdálenost 1 metr od živých částí,
- stavby a konstrukce dodrží odstupové vzdálenosti od nadzemního vedení uvedené v PNE 33 3302. Především požadujeme, aby plášť budovy, po dokončení deklarovaného zateplení, nebyl v rozporu s odstupovými vzdálenostmi. V opačném případě musí být podána žádost o přeložku zmiňovaného zařízení distribuční soustavy. Přeložku zařizuje vlastník tohoto zařízení na základě písemné žádosti a na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal. Uvedené je definováno v § 47 zákona č. 458/2000 Sb, v platném znění.
- stavbou nebude narušeno uzemnění nadzemního vedení,
- stavbou nebude narušena statika podpěrného bodu,
- bude zajištěn trvalý přístup a příjezd k případné výměně podpěrného bodu, svodového vedení, pojistkové skříně a manipulaci v ní,
- stavbou nedojde ke znepřístupnění či znemožnění úplného otevírání dvířek naší skříně,

ČEZ Distribuce, a. s.


Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 840 840 840,
Linka pro hlášení poruch: 840 850 860 | e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz |
IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

- naše společnost nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.

V případě potřeby nás můžete kontaktovat na naší Zákaznické lince 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, při hovoru s operátorem uvádějte laskavě naši značku ze záhlaví dopisu.

Děkujeme Vám za spolupráci.

S pozdravem



ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 247 29 035 206

Ing. Vladimír Koten

Vedoucí oddělení Správa energetického majetku – region

ČEZ Distribuce, a. s.