



- 65/55°C - OKRUH VYTÁPĚNÍ
- ZPĚTNÉ POTRUBÍ
- EXPANZNÍ POTRUBÍ
- POTRUBÍ BUDE OPATŘENO TEPELNOU IZOLACÍ O MIN TL. 13-30mm
- ROZVODY BUDOU PROVEDENY Z POTRUBÍ Cu.

- 3

AKUMULAČNÍ NÁDOBA  
OBJEM 750L  
ROZMĚRY ø750-1975 mm  
HMOTNOST PRÁZDNÉ NÁDOBY 100kg
- 4

ELEKTROKOTEL  
JM. VÝKON 21 kW  
NAPĚTÍ 400V
- 5

EXPANZNÍ NÁDOBA  
OBJEM 400L  
ROZMĚRY ø740-1102 mm  
HMOTNOST PRÁZDNÉ NÁDOBY 47kg
- 6

TROJCESTNÝ PŘEPÍNAČÍ VENTIL  
S POHONEM  
DN 50
- 8

HYDRAULICKÁ VÝHYBKA DO 70kW  
S HYDRAULICKOU VYHYBKOU A MAG. ODLUČOVAČEM  
DN 32
- 9

ČERPADLOVÁ SKUPINA SMĚŠOVANÁ  
5/4" - kvs=10,0 m3/h  
ČERPADLO DN 25 32-60
- 10

ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ DO 70kW  
PRO 2 OKRUHY - 6/4"

VED. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KONTROLOVAL		<b>ING. DANIEL FLORIÁN</b>			
ING. D. FLORIÁN		BC. B. FLORIÁNOVÁ		ING. D. FLORIÁN		PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI TYLOVA 731/2, 405 02 DĚČÍN 2			
						TEL. : 723 373 167 E - MAIL : d.florian.projekce @ gmail.com			
INVESTOR		MĚSTO RUMBURK TŘÍDA 9. KVĚTNA 1366/48, RUMBURK				DATUM 10.2023	MĚŘITKO 1 : 25	STUPEŇ DPS	
AKCE		MĚSTSKÁ KNIHOVNA ZMĚNA SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ TŘÍDA 9. KVĚTNA 150/29, RUMBURK				ZAK. ČÍSLO P3369 - 23	FORMAT 2A4	PARÉ	
PROFESE		D. 1. 4. - VYTÁPĚNÍ				ČÍSLO VÝKRESU			
NÁZEV		POHLED - AKUMULAČNÍ NÁDOBA				P3369 003 - 23			