

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Veřejná zakázka
Rekonstrukce střešní nástavby č.p. 15, 16 a 17, ul. Vrchlického, Rumburk

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen Zákon nebo ZZVZ)

Druh zadávacího řízení	Zjednodušené podlimitní řízení
Rozsah veřejné zakázky	Podlimitní
Druh zakázky	Stavební práce
Předpokládaná hodnota zakázky	15 486 114 Kč bez DPH
Adresa profilu zadavatele	https://vzakazky.rumburk.cz/contract_display_907.html
Datum zahájení řízení	25. 01. 2024

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji EZAK, který je dostupný na <https://vzakazky.rumburk.cz/>



<u>Zadavatel:</u> Město Rumburk Tř. 9. května 1366/48 40801 Rumburk IČO: 00261602	
---	--

V Rumburku dne 15. 02. 2024

ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s ustanovením § 98 odst. Zákona, tedy na základě žádosti dodavatele vznesené na prohlídce místa plnění, vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedeného zadávacího řízení.

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI

Prosíme o upřesnění specifikace vyhřívání žlabů s ohledem na možné velké cenové rozpětí systémů pro vyhřívání žlabů.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č 1

Dobrý den,

Položka č. 182 Dodávka montáž vyhřívání žlabů včetně regulace obsahuje:

- Topný kabel do odtokových žlabů (pouze severní strana bytového domu), dle délky nadokapního žlabu cca 40 bm
- Vyhřívání systémové vpustě pro 4 lodžie (pro každou 2 ks) –8 ks

Vzhledem k tomu, že se jedná o vysvětlení=upřesnění zadávací dokumentace, které nerozšiřuje okruh možných dodavatelů, zadavatel neprodlužuje termín k podání nabídek.

PODPIS

<u>Zadavatel:</u> Město Rumburk Tř. 9. května 1366/48 40801 Rumburk	Ing. Dagmar Mertlová vedoucí ORRI MěÚ Rumburk
IČO: 00261602	