

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Veřejná zakázka
Rekonstrukce střešní nástavby č.p. 15, 16 a 17, ul. Vrchlického, Rumburk

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen Zákon nebo ZZVZ)

Druh zadávacího řízení	Zjednodušené podlimitní řízení
Rozsah veřejné zakázky	Podlimitní
Druh zakázky	Stavební práce
Předpokládaná hodnota zakázky	15 486 114 Kč bez DPH
Adresa profilu zadavatele	https://vzakazky.rumburk.cz/contract_display_907.html
Datum zahájení řízení	25. 01. 2024

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji EZAK, který je dostupný na <https://vzakazky.rumburk.cz/>



Zadavatel: Město Rumburk Tř. 9. května 1366/48 40801 Rumburk IČO: 00261602	
---	--

V Rumburku dne 15. 02. 2024

ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s ustanovením § 98 odst. Zákona, tedy na základě žádosti dodavatele, vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedeného zadávacího řízení.

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI

Dobrý den,

chtěl bych se zeptat, jestli nechybí zadávací dokumentace k elektroinstalaci. Tím myslím výkres s elektroinstalací, výkres rozvaděčů.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č 2

Dobrý den,

výkres podružného rozvaděče nebyl zpracován, není k dispozici. Lze popsat obsah položky.

Položka č. 173 Podružné rozvaděče elektro obsahuje:

- rozvodnici na povrch 24M
- hlavní vypínač
- přepěťovou ochranu
- proudový chránič 4x 1F 25A 30mA
- 4x jistič 1F 16A

Vzhledem k to mu, že se jedná o vysvětlení=upřesnění zadávací dokumentace, které nerozšiřuje okruh možných dodavatelů, zadavatel neprodlužuje termín k podání nabídek.

PODPIS

<u>Zadavatel:</u> Město Rumburk Tř. 9. května 1366/48 40801 Rumburk	Ing. Dagmar Mertlová vedoucí ORRI MěÚ Rumburk
IČO: 00261602	