


POZNÁMKA:
PLYNOVÉ ZAŘÍZENÍ JE VYHRAZENÝM TECHNICKÝM ZAŘÍZENÍM DLE Z.250/2021 Sb. PRÁCE NA VEŠKERÉM PLYNOVÉM ZAŘÍZENÍ SMÍ PROVÁDĚT POUZE FIRMA S OPRAVNĚNÍMÍ TIČR, JEJÍŽ PRACOVNÍCI MAJÍ OSVĚDČENÍ TIČR PRO PRÁCE NA ODBĚRNÉM PLYNOVÉM ZAŘÍZENÍ.
PŘED PROVÁDĚNÍM PRACÍ NA PLYNOVÉM ZAŘÍZENÍ MUSÍ BYT TOTO ZAŘÍZENÍ PROKAZATELNĚ ODPLYNĚNO !
PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY DLE TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU. V SOUVISLOSTI SE ZMĚNOU NA PLYNOVÉM ZAŘÍZENÍ BUDE PO SKONČENÍ PRACÍ PROVĚŘENA BEZPEČNOST ZAŘÍZENÍ , BUDE PROVEDENA PROVOZNÍ REVIZE ZAŘÍZENÍ S POPISEM ZMĚN ODBORNOU OSOBOU S OSVĚDČENÍM TIČR PRO REVIZE PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ.



Název: STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY KUCHYNĚ A JÍDELNY Tyršova 949/4, Rumburk		Budovy EKO s.r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ	
Investor: Město Rumburk, Třída 9. května 1366/48, 40801 Rumburk		Na Roli 2260/19, Jablonec n. N. IČ: 031 06 829, tel.: 774 085 725 www.budovyeko.cz	
Obsah: ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALCE - OPZ PŮDORYS 1. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ		Druh proj.: DSP	Měřítko: 1:75
Vypracoval: Ivana Černá		Zodp. projektant: Ivana Černá	Datum: 12/2023
			Č.výkresu: 04