



Město Rumburk

Městský úřad, Tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
Odbor regionální rozvoje a investic

č.j.: ORRI/20846-16/vark ORRI/3786-2015

VYŘIZUJE: Klára Vartová
ODBOR: ORRI
TEL.: 412356224
DATUM: 06.06.2016
DAT. SCHR.: sdrbhgg

GEA Refrigeration Czech Republic s.r.o.

U nákladového nádraží čp. 3153/8
130 00 Praha 3

počet listů: 1
počet příloh: 0
počet listů příloh: 0

Vaše č.j.:

Dodatečná informace

Dne 30.05.2016 jsme obdrželi dotaz vznesený firmou GEA Refrigeration Czech Republic s.r.o., IČ 275 74 946, U nákladového nádraží čp. 3153/8, Praha 3, týkající se:

- Ve specifikaci je definován chladicí výkon kompresorů odpovídající výrobku Mycom s chlazením hlav válců samostatným glykolovým okruhem. Může uchazeč při dodržení ocenění všech položek nabídnout konkurenční kompresor obdobného výkonu bez chlazení hlav válců? O odpočitatelné položky za potrubí, čerpadla chlazení hlav válců by se cena snížila.

V souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, poskytujeme dodatečnou informaci k veřejné zakázce, a to:

- Vzhledem ke skutečnosti, že v zadávací dokumentaci jsou definovány technické parametry jednotlivých zařízení, včetně kompresorového soustrojí (bez vymezení typu nebo standardu), kdy toto zařízení tvoří jeden funkční celek, zadavatel požaduje, aby tyto technické parametry byly v plné míře dodrženy a oceněny všechny položky výkazu výměr (rozpočtu).
- Zadavatel nepřipouští jakékoliv úpravy vedoucí ke změně technického řešení, položkového výkazu výměr a ke vzniku připočitatelných a odpočitatelných položek.

Otisk razítka

Jiří Pimpara, v. r.
místostarosta města Rumburk