



Navrhované řešení k projednání

Podzemní zařízení jsou zakreslena informativně před zahájením prací je nutno vytyčit.
Nutno dodržet prostorovou normu ČSN 73 6005.

NN: AC 3+PEN, 400/230V, 50Hz, TN - C

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí bude provedena dle PNE 33 0000 - 1, na straně NN automatickým odpojením od zdroje použitím nadproudových jističích prvků v síti TN - C