

1.02 Chodba

Prostor Norma	1.02 Chodba 5.1.01	- -
Délka Šířka Výška	5900 2400 3300	mm mm mm
Činitel odrazu stropu Činitel odrazu stěn 1,2,3,4 Činitel odrazu podlahy	0.70 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30	- - -
Udržovací činitel	Počítán	-
Čistota prostředí Interval čištění svítidel Interval obnovy povrchů Interval výměny zdrojů Nejistota výpočtu	Čisté 12 36 Individuální 0.0	- Měsíců Měsíců - %

Rozmístění výpočetních bodů

Místo zřakového úkolu	Místo zřakového úkolu 1	-
Souřadnice prvního bodu Rozteč bodů 1 Rozteč bodů 2 Počet ve směru rozteče 1,2	950 300 1000 0 0 600 5 4	0 0 0 -
		mm mm mm -

Rozmístění svítidel

Soustava svítidel 1	Soustava svítidel 1a	-
Svítidlo Světelný zdroj Souřadnice prvního svítidla Rozteč svítidel 1 Rozteč svítidel 2 Počet ve směru rozteče 1,2 Počet svítidel Vektor optické osy Vektor osy C0 Úhel otočení Úhel naklonění Úhel natočení	MODUS BRS 375 LED 1475 1200 3300 2950 0 0 0 0 2 1 2 0.00 0.00 -1.00 -0.00 -1.00 0.00 270 0 0	- - mm mm mm - - - - ° ° °

Horizontální udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech - Místo zřakového úkolu 1

Udržovací činitel **0.66**
Minimální hodnota **99.8 lx**
Střední hodnota **113.6 lx**
Maximální hodnota **126.0 lx**
Rovnoměrnost **0.88**

Y\X	950	1950	2950	3950	4950
300	99.8	112.4	114.1	112.4	99.8
900	111.0	124.6	125.9	124.6	111.0
1500	111.0	124.6	126.0	124.6	111.0
2100	99.8	112.4	114.1	112.4	99.8

1.02 Chodba

Místo zrakového úkolu 1 - Udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech

Emin: 99.8 Em: 113.6 Emax: 126.0 Uo=Emin/Emed: 0.88 Z: 0.66

