

1.03 Cvičná kuchyň

| | | |
|--|-------------------------------------|----------------|
| Prostor Norma | 1.03 Cvičná kuchyň 5.29.2 | - - |
| Délka Šířka Výška | 4700 5400 3300 | mm mm mm |
| Činitel odrazu stropu Činitel odrazu stěn 1,2,3,4 Činitel odrazu podlahy | 0.70 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 | - - - |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| Udržovací činitel | Počítán | - |
| Čistota prostředí Interval čištění svítidel Interval obnovy povrchů Interval výměny zdrojů Nejistota výpočtu | Čisté 12 36 Individuální 0.0 | - Měsíců Měsíců % |

Rozmístění výpočetních bodů

| | | |
|---|---|--------------------------|
| Místo zrakového úkolu | Místo zrakového úkolu 1 | - |
| Souřadnice prvního bodu Rozteč bodů 1 Rozteč bodů 2 Počet ve směru rozteče 1,2 Úhel naklonění | 550 700 1700 600 0 0 0 1000 0 7 5 0 | mm mm mm - - |

Rozmístění svítidel

| | | |
|---|--|--|
| Soustava svítidel 1 | Soustava svítidel 1a | - |
| Svítidlo Světelný zdroj Souřadnice prvního svítidla Rozteč svítidel 1 Rozteč svítidel 2 Počet ve směru rozteče 1,2 Počet svítidel Vektor optické osy Vektor osy C0 Úhel otočení Úhel naklonění Úhel natočení | MODUS Q D 1400 mA LED 1175 1350 3300 2350 0 0 0 2700 0 2 2 4 0.00 0.00 -1.00 1.00 0.00 0.00 0 0 0 | - - mm mm mm - - - ° ° ° |

Činitel oslnění UGR v kontrolních bodech - Místo zrakového úkolu 1

Minimální hodnota 17.2 -
Střední hodnota 17.9 -
Maximální hodnota 19.2 -

| | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Y\X | 550 | 1150 | 1750 | 2350 | 2950 | 3550 | 4150 |
| 700 | 17.2 | 17.2 | 18.4 | 19.1 | 18.4 | 17.2 | 17.2 |
| 1700 | 17.7 | 17.4 | 17.9 | 18.3 | 17.9 | 17.4 | 17.7 |
| 2700 | 19.2 | 18.1 | 17.9 | 17.6 | 17.9 | 18.1 | 19.2 |
| 3700 | 17.7 | 17.4 | 17.9 | 18.4 | 17.9 | 17.4 | 17.7 |
| 4700 | 17.2 | 17.2 | 18.4 | 19.1 | 18.4 | 17.2 | 17.2 |

1.03 Cvičná kuchyň

Místo zřakového úkolu 1 - Činitel oslnění UGR dle Sorensena

UGRL: 22: UGRmin: 17.2 UGRmed: 17.9 UGRmax: 19.2

