

0.01 Schodiště

Prostor Norma	0.01 Schodiště 5.1.01	- -
Délka Šířka Výška	1300 4900 2350	mm mm mm
Činitel odrazu stropu Činitel odrazu stěn 1,2,3,4 Činitel odrazu podlahy	0.70 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30	- - -

Udržovací činitel	Počítán	-
Čistota prostředí Interval čištění svítidel Interval obnovy povrchů Interval výměny zdrojů Nejistota výpočtu	Čisté 12 36 Individuální 0.0	- Měsíců Měsíců - %

Rozmístění výpočetních bodů

Místo zrakového úkolu	Místo zrakového úkolu 1	-
Souřadnice prvního bodu Rozteč bodů 1 Rozteč bodů 2 Počet ve směru rozteče 1,2	200 300 0 4	350 0 600 8
		0 0 0
		mm mm mm -

Rozmístění svítidel

Soustava svítidel 1	Soustava svítidel 1	-
Svítidlo Světelný zdroj Souřadnice prvního svítidla Rozteč svítidel 1 Rozteč svítidel 2 Počet ve směru rozteče 1,2 Počet svítidel Vektor optické osy Vektor osy C0 Úhel otočení Úhel naklonění Úhel natočení	MODUS BRS 375 LED 650 0 0 1 2 0.00 -0.00 270 0 0	1025 2350 0 0 0 0.00 -1.00 0.00 - ° ° °
		- - mm mm mm - - - - ° ° °

Horizontální udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech - Místo zrakového úkolu 1

Udržovací činitel **0.66**
Minimální hodnota **114.2 lx**
Střední hodnota **129.2 lx**
Maximální hodnota **142.5 lx**
Rovnoměrnost **0.88**

Y\X	200	500	800	1100
350	114.2	120.9	120.9	114.2
950	131.2	139.4	139.4	131.2
1550	131.1	138.5	138.5	131.1
2150	122.0	128.4	128.4	121.9
2750	120.7	127.0	127.0	120.7
3350	129.9	137.0	137.0	129.8
3950	134.1	142.5	142.5	134.1
4550	121.3	128.6	128.6	121.2

0.01 Schodiště

Místo zrakového úkolu 1 - Udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech

Emin: 114.2 Em: 129.2 Emax: 142.5 Uo=Emin/Emed: 0.88 Z: 0.66

