

0.02 Chodba

| | | |
|--|-------------------------------------|----------------|
| Prostor Norma | 0.02 Chodba 5.1.01 | - - |
| Délka Šířka Výška | 4700 7500 2350 | mm mm mm |
| Činitel odrazu stropu Činitel odrazu stěn 1,2,3,4 Činitel odrazu podlahy | 0.70 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 | - - - |

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| Udržovací činitel | Počítán | - |
| Čistota prostředí Interval čištění svítidel Interval obnovy povrchů Interval výměny zdrojů Nejistota výpočtu | Čisté 12 36 Individuální 0.0 | - Měsíců Měsíců - % |

Rozmístění výpočetních bodů

| | | |
|---|--------------------------------|-----------------------|
| Místo zřakového úkolu | Místo zřakového úkolu 1 | - |
| Souřadnice prvního bodu Rozteč bodů 1 Rozteč bodů 2 Počet ve směru rozteče 1,2 | 550 600 0 7 | 750 0 1000 7 |
| | | 750 0 0 |
| | | mm mm mm - |

Rozmístění svítidel

| | | |
|---|--|--|
| Soustava svítidel 1 | Soustava svítidel 1 | - |
| Svítidlo Světelný zdroj Souřadnice prvního svítidla Rozteč svítidel 1 Rozteč svítidel 2 Počet ve směru rozteče 1,2 Počet svítidel Vektor optické osy Vektor osy C0 Úhel otočení Úhel naklonění Úhel natočení | MODUS BRS 375 LED 1450 0 0 1 3 0.00 -0.00 270 0 0 | 1250 2350 0 0 0 0.00 -1.00 0.00 |
| | | - - mm mm mm - - - ° ° ° |

| | | |
|---|--|--|
| Soustava svítidel 2 | Soustava svítidel 1a | - |
| Svítidlo Světelný zdroj Souřadnice prvního svítidla Rozteč svítidel 1 Rozteč svítidel 2 Počet ve směru rozteče 1,2 Počet svítidel Vektor optické osy Vektor osy C0 Úhel otočení Úhel naklonění Úhel natočení | MODUS BRS 375 LED 3350 0 0 1 1 0.00 -0.00 270 0 0 | 6250 2350 0 0 0 0.00 -1.00 0.00 |
| | | - - mm mm mm - - - ° ° ° |

Horizontální udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech - Místo zřakového úkolu 1

Udržovací činitel **0.66**
 Minimální hodnota **129.5 lx**
 Střední hodnota **182.1 lx**
 Maximální hodnota **238.3 lx**
 Rovnoměrnost **0.71**

| Y\X | 550 | 1150 | 1750 | 2350 | 2950 | 3550 | 4150 |
|------|-------|-------|--------------|--------------|-------|-------|-------|
| 750 | 131.1 | 180.2 | 179.9 | 129.5 | - | - | - |
| 1750 | 145.8 | 198.4 | 196.3 | 143.5 | - | - | - |
| 2750 | 137.2 | 174.0 | 170.2 | 133.8 | - | - | - |
| 3750 | 165.5 | 231.8 | 234.2 | 162.9 | - | - | - |
| 4750 | 143.9 | 184.5 | 192.7 | 168.8 | - | - | - |
| 5750 | 157.9 | 219.1 | 238.3 | 224.7 | 230.2 | 203.8 | 144.6 |
| 6750 | 144.8 | 204.5 | 224.9 | 215.0 | 222.3 | 208.2 | 150.6 |

0.02 Chodba

Místo zřakového úkolu 1 - Udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech

Emin: 129.5 Em: 182.1 Emax: 238.3 Uo=Emin/Emed: 0.71 Z: 0.66

