

1.06 WC kóje

Prostor Norma	1.06 WC kóje 5.1.01	- -
Délka Šířka Výška	1000 1500 3300	mm mm mm
Činitel odrazu stropu Činitel odrazu stěn 1,2,3,4 Činitel odrazu podlahy	0.70 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30	- - -

Udržovací činitel	Počítán	-
Čistota prostředí Interval čištění svítidel Interval obnovy povrchů Interval výměny zdrojů Nejistota výpočtu	Čisté 12 36 Individuální 0.0	- Měsíců Měsíců - %

Rozmístění výpočetních bodů

Místo zřakového úkolu	Místo zřakového úkolu 1	-
Souřadnice prvního bodu Rozteč bodů 1 Rozteč bodů 2 Počet ve směru rozteče 1,2	100 200 0 5	150 0 300 5
		750 0 0
		mm mm mm -

Rozmístění svítidel

Soustava svítidel 1	Soustava svítidel 1a	-
Svítidlo Světelný zdroj Souřadnice prvního svítidla Rozteč svítidel 1 Rozteč svítidel 2 Počet ve směru rozteče 1,2 Počet svítidel Vektor optické osy Vektor osy C0 Úhel otočení Úhel naklonění Úhel natočení	MODUS BRS 375 LED 500 0 0 1 1 0.00 -0.00 270 0 0	750 3300 0 0 0 -1.00 0.00 -1.00 0.00 ° ° °

Horizontální udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech - Místo zřakového úkolu 1

Udržovací činitel **0.62**
Minimální hodnota **195.7 lx**
Střední hodnota **213.9 lx**
Maximální hodnota **233.5 lx**
Rovnoměrnost **0.91**

Y\X	100	300	500	700	900
150	195.7	205.7	208.6	205.7	195.7
450	211.9	223.6	227.1	223.5	211.8
750	217.2	229.6	233.5	229.6	217.1
1050	211.9	223.6	227.2	223.6	211.8
1350	195.8	205.9	208.7	205.9	195.8

1.06 WC kóje

Místo zřakového úkolu 1 - Udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech

Emin: 195.7 Em: 213.9 Emax: 233.5 Uo=Emin/Emed: 0.91 Z: 0.62

