

0.06 Sklad hudebních nástrojů

Prostor Norma	0.06 Sklad hudebních nástrojů 5.4.01	- -
Délka Šířka Výška	1600 4000 2350	mm mm mm
Činitel odrazu stropu Činitel odrazu stěn 1,2,3,4 Činitel odrazu podlahy	0.70 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30	- - -

Udržovací činitel	Počítán	-
Čistota prostředí Interval čištění svítidel Interval obnovy povrchů Interval výměny zdrojů Nejistota výpočtu	Čisté 12 36 Individuální 0.0	- Měsíců Měsíců - %

Rozmístění výpočetních bodů

Místo zřakového úkolu	Místo zřakového úkolu 1	-
Souřadnice prvního bodu Rozteč bodů 1 Rozteč bodů 2 Počet ve směru rozteče 1,2	200 300 0 5	500 0 600 6
		750 0 0 -
		mm mm mm -

Rozmístění svítidel

Soustava svítidel 1	Soustava svítidel 1	-
Svítidlo Světelný zdroj Souřadnice prvního svítidla Rozteč svítidel 1 Rozteč svítidel 2 Počet ve směru rozteče 1,2 Počet svítidel Vektor optické osy Vektor osy C0 Úhel otočení Úhel naklonění Úhel natočení	MODUS PL 11L V2 LED 800 0 0 1 1 0.00 -1.00 180 0 0	2000 2350 0 0 0 -1.00 0.00 - ° ° °

Horizontální udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech - Místo zřakového úkolu 1

Udržovací činitel **0.65**
Minimální hodnota **120.1 lx**
Střední hodnota **212.8 lx**
Maximální hodnota **321.3 lx**
Rovnoměrnost **0.56**

Y\X	200	500	800	1100	1400
500	120.1	133.4	137.5	133.4	120.1
1100	198.9	226.3	235.9	226.3	198.9
1700	263.3	306.3	321.3	306.3	263.3
2300	263.3	306.3	321.3	306.3	263.3
2900	199.0	226.3	236.0	226.3	198.9
3500	120.1	133.4	137.6	133.4	120.1

0.06 Sklad hudebních nástrojů

Místo zrakového úkolu 1 - Udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech

Emin: 120.1 Em: 212.8 Emax: 321.3 Uo=Emin/Emed: 0.56 Z: 0.65

