

0.09 Příruční sklad

Prostor Norma	0.09 Příruční sklad 5.4.01	- -
Délka Šířka Výška	4700 3400 2350	mm mm mm
Činitel odrazu stropu Činitel odrazu stěn 1,2,3,4 Činitel odrazu podlahy	0.70 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30	- - -

Udržovací činitel	Počítán	-
Čistota prostředí Interval čištění svítidel Interval obnovy povrchů Interval výměny zdrojů Nejistota výpočtu	Čisté 12 36 Individuální 0.0	- Měsíců Měsíců %

Rozmístění výpočetních bodů

Místo zrakového úkolu	Místo zrakového úkolu 1	-
Souřadnice prvního bodu Rozteč bodů 1 Rozteč bodů 2 Počet ve směru rozteče 1,2 Úhel naklonění	550 600 0 7 0 500 0 600 5 1700 0 0	mm mm mm - -

Rozmístění svítidel

Soustava svítidel 1	Soustava svítidel 1	-
Svítidlo Světelný zdroj Souřadnice prvního svítidla Rozteč svítidel 1 Rozteč svítidel 2 Počet ve směru rozteče 1,2 Počet svítidel Vektor optické osy Vektor osy C0 Úhel otočení Úhel naklonění Úhel natočení	MODUS PL 11L V2 LED 1175 2350 0 0 2 2 0.00 1.00 0 0 0 0.00 0.00 -1.00 0.00 0 0 0	- - mm mm mm - - - - ° ° ° - - - ° ° °

Činitel oslnění UGR v kontrolních bodech - Místo zrakového úkolu 1

Minimální hodnota **20.9 -**
Střední hodnota **22.5 -**
Maximální hodnota **24.3 -**

Y\X	550	1150	1750	2350	2950	3550	4150
500	21.9	22.6	22.9	21.9	22.9	22.6	21.9
1100	23.5	21.6	22.1	22.7	22.1	21.6	23.5
1700	24.3	20.9	22.8	23.6	22.9	20.9	24.3
2300	23.5	21.6	22.1	22.7	22.1	21.6	23.5
2900	21.9	22.6	22.9	21.9	22.9	22.6	21.9

0.09 Příruční sklad**Místo zřakového úkolu 1 - Činitel oslnění UGR dle Sorensena**

UGRL: 25: UGRmin: 20.9 UGRmed: 22.5 UGRmax: 24.3

