

0.05 Sklad terapeutických pomůcek

Prostor Norma	0.05 Sklad terapeutických pomůcek 5.4.01	- -
Délka Šířka Výška	11000 5200 2350	mm mm mm
Činitel odrazu stropu Činitel odrazu stěn 1,2,3,4 Činitel odrazu podlahy	0.70 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30	- - -
Udržovací činitel	Počítán	-
Čistota prostředí Interval čištění svítidel Interval obnovy povrchů Interval výměny zdrojů Nejistota výpočtu	Čisté 12 36 Individuální 0.0	- Měsíců Měsíců %

Rozmístění výpočetních bodů

Místo zrakového úkolu	Místo zrakového úkolu 1	-
Souřadnice prvního bodu Rozteč bodů 1 Rozteč bodů 2 Počet ve směru rozteče 1,2 Úhel naklonění	1500 2000 0 5 0 600 0 1000 5 1700 0 0	mm mm mm - -

Rozmístění svítidel

Soustava svítidel 1	Soustava svítidel 1	-
Svídlo Světelný zdroj Souřadnice prvního svítidla Rozteč svítidel 1 Rozteč svítidel 2 Počet ve směru rozteče 1,2 Počet svítidel Vektor optické osy Vektor osy C0 Úhel otočení Úhel naklonění Úhel natočení	MODUS PL 11L V2 LED 1375 2750 0 2600 4 8 0.00 0.00 90 0 0 1300 0 2350 0 0 -1.00 0.00 0.00 0 0	- - mm mm mm - - - - ° ° °

Činitel oslnění UGR v kontrolních bodech - Místo zrakového úkolu 1

Minimální hodnota **20.5 -**
Střední hodnota **22.2 -**
Maximální hodnota **23.6 -**

Y\X	1500	3500	5500	7500	9500
600	23.6	23.0	22.2	23.0	23.6
1600	20.6	22.0	21.9	22.0	20.6
2600	22.5	21.9	21.0	21.9	22.5
3600	20.5	22.0	21.9	22.0	20.5
4600	23.6	23.0	22.2	23.0	23.6

*0.05 Sklad terapeutických pomůcek**Místo zrakového úkolu 1 - Činitel oslnění UGR dle Sorensena*

UGRL: 25: UGRmin: 20.5 UGRmed: 22.2 UGRmax: 23.6

